


MAXSYS

PC4010 v3.0 Üzembe Helyezői Kézikönyv
DLS-2 v1.3

FIGYELMEZTETÉS: Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak, ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet.



1. rész: Bemutató

1.1 A dobozon kívüli elemek

Kérjük ellenőrizze, hogy a következő elemek megtalálhatók-e a PC 4010 csomagban.

- 1 PC 4050C vagy PC 4001C doboz
- 1 PC 4010A vezérlőpanel
- Kiegészítők:
 - 16 db EOL ellenállás (5600Ω)
 - 1 db ajtó dugó
 - 1 db zöld földelő vezeték
 - PCB műanyag tüskék
- 1 dokumentumcsomag
 - 1 PC 4010 Üzembe Helyezői Kézikönyv
 - 1 PC 4010 Programozói Kézikönyv
 - 1 PC 4010 Kezelői Kézikönyv

1.2 Műszaki jellemzők és tulajdonságok

Vezérlőpanel

- AC bemenet–16 V AC, 40 VA minimum
- Akkumulátortöltő-350mA a 12 VDC akkumulátorokhoz
- Szirénaáramkör-12 VDC, 700mA maximum
- Aux tápkimenet: 12 VDC, 500mA maximum
- Kapcsolt Aux kimenet: 12 V DC. 300mA maximum
- PGM 1-két opcióval:
 - 12 V DC, 50mA (max) normál esetben
 - 12 V DC, 170mA (max) Címezhető Hurkok használata esetén
- 4-vezetékes „Combus” táplálás-500mA maximum
- 8 Zónabemenet
- Csatlakozó a földpontra

Bővíthetőség

- Maximum 64 zóna
 - PC 4108A 8 zónás bemeneti modul
 - PC 4116 16 zónás bemeneti modul
 - PC 4164RS v2.0 WLS vevőegység
 - PGM kimenetre köthető címezhető eszközök
- 16 billentyűzet
 - LCD4500 billentyűzet-v2.02 (funkcióbillentyű 1-5)
 - LCD4501 billentyűzet funkcióbillentyűkkel-v2.0 vagy későbbi
- 144 alacsonyáramú kimenet
 - PC 4216 kimeneti modul
- 64 relékimenet
 - PC 4204 relé kimeneti modul, a „Combus” újra-megtáplálására is
- 32 kártyás beléptetővel ellátott ajtó vezérlése
 - PC 4820 dupla kártyaolvasó (max 16)
- Rendszer nyomtató/DVACS kimenet használata
 - PC4400 nyomtató modul
- Háttérkommunikációs eszközök
 - LINKS1000 Cellarendszerű Kommunikátor
 - LINKS2150 Nagytávolságú adóegység
 - LINKS2450 Nagytávolságú adóegység
- Telefonos kezelés & automatikus eszközök használata
 - ESCORT4580 Hangsegéd eszköz
- Távkijelzési lehetőség
 - PC4612-12 zónás „pontkijelző”
 - PC4632-32 zónás pont/grafikus kijelző
 - PC4664-64 zónás pont/grafikus kijelző

Letöltési lehetőség

- Letöltő szoftver: DLS-2 v1.3
- PC-Link kábel-helyi fel-és letöltéshez

2. rész: Telepítés és Huzalozás

2.1 A Rendszer megtervezése

A MAXSYS rendszer gyorsaságát és hatékonyságát növeli a rendszer pontos megtervezése. A következő lista a minimum, amelyeket ajánlatos betartani:

- Rajzoljon tervet és helyezze el a panelt, a billentyűzeteket, szirénákat, relékimenetet és kijelzőket.
- Jelöljön minden partíciót. Döntse el, hogy melyik zóna, sziréna, billentyűzet és kijelző tartozik egy-egy partícióhoz.
- Helyezze el a modulokat a megfelelő távolságra.
- Határozza meg a rendszer áramfelvételét úgy, hogy az értékek ne lépjék túl a megengedettet (lásd. 2.3 rész „Áramerősségek-Vezérlőpanel és modulok”). Nézze meg, hogy milyen huzalátmérőt lenne célszerű használni és hova kellene PC4204-es modult elhelyezni.
- A Címezhető eszközökkel kapcsolatban határozza meg az egyes eszközök helyét és a szükséges huzaljellemzőket (Lásd. 2.8 rész „AML eszközök huzalozása”).

2.2 A kapocssor leírása

A következő kapcsolódási lehetőségek vannak a PC4010 Riasztóközpont Vezérlőpanelján:

Terminál	Leírás
Piros és Fekete vezeték	Akkumulátor bekötése. FIGYELMEZTETÉS: Ne csatlakoztassa az akkumulátort és a transzformátort, amíg az összes vezeték nincs a helyén.
AC	Táp bekötése. FIGYELMEZTETÉS: Előbb az akku-t, majd az AC-t kösse be.
AUX+ és AUX-	Tápkimenet, 500mA MAX

SAUX+	Kapcsolt Tápkimenet, 300mA MAX
BELL+ és BELL-	Sziréna megtáplálása. A kimenet szirénák és más eszközök működtetésére szolgál, ahol folyamatos feszültség jelenik meg riasztáskor; 700mA MAX.
PGM1	Programozható kimenet. 50mA MAX (normál eset) vagy 170mA MAX (címezhető hurok).
RED, BLK, YEL, GRN	„Combus” bekötési helye. A „Combus” a panel és a modulok között teremt kapcsolatot. A piros és fekete a tápnak, a sárga és zöld vezeték adattovábbításra van. További információ a 2.4 részben található.
Z1-től Z8-ig	Zónabemenetek.
TIP, RING, T1, R1	Telefonvonal bekötési helye.
EGND	Föld bekötésének helye. A bekötéshez szükséges szerelvények a panel mellett találhatóak. A bekötéshez tekintse meg a bekötési rajzot.

2.3 Áramerősségek-Vezérlőpanel és Modulok

A rendszer helyes működéséhez nem szabad túllépni a megengedett áramerősségértékeket. Használja az alábbi számolási sémát és adatokat az ellenőrzéshez.

PC4010 Vezérlőpanel

AUX-500mA áll rendelkezésre azon eszközöknek, amelyek az AUX, SAUX+, és PGM kimenetekre kötnek.

A „Combus” számára minimum 100mA szükséges. A számításhoz tekintse meg a következő ábrát:

Alaplap Áramerősség Kalkuláció

Maximum (Készlet és Riasztás)

AUX (500mA max.)

SAUX+ (300mA max.)

PGM1 (50/170mA max.**)

Combus (500mA max.**)

Bell+ (700mA max. foly.)

Teljes
(900mA-t nem lépheti túl)

Riasztás (maximum 4 percre)

Sziréna (2A max.)

*PGM1 (normál kimenet)=50mA

PGM1(Címezhető)=170mA

A címezhető hurok számolásához tekintse meg a 2.7 részt „AML eszközök huzalozása”.

**Tekintse meg a „Combus” áramerősség számítását.

Megjegyzés: UL és ULC szabvány szerint a teljes nyugalmi és riasztási áramfelvétel nem lépheti túl a 900mA-t.

PC4010 Moduljellemzők

A PC4010 kompatibilis eszközök áramfelvételei a következők:

Egység	Áramfelvétel
Billentyűzet(LCD45xx)	50mA
PC4108 zónabővítő	30mA
PC4116 zónabővítő	30mA
PC4164RS WLS vevő	110mA
PC4701 tűzmodul	35mA
PC4702BP dupla szirénamodul	75mA
PC4204 relékimeneti modul	30mA
PC4216 kimeneti modul	15mA
ESCORT4580 audio	150mA
PC4400 soros nyomtatómodul	30mA
PC4820 Beléptető modul	35mA

A teljes áramerősség számítása


Eszköz	Áram (mA)		Mennyiség	Teljes (mA)
Billentyűzet	50	X		
PC4108A*	30	X		
A szükséges áramerősség=				
PC4116*	30	X		
A szükséges áramerősség=				
PC4164RS	110	X		
PC4701	35	X		
PC4702BP	75	X		
PC4204	30	X		
PC4216*	15	X		
A szükséges áramerősség=				
Escort4580	150	X		
PC4400	30	X		
PC4820	35	X		
Teljes „Combus” áramerősség=				

*Ezek az eszközök további külső eszközöket látnak el, és a „Combus”-ról veszik fel a szükséges áramot. A teljes áramerősséghez ezt is hozzá kell adni. Tekintse meg a gyári értékeket a leírásokban. Minden LED egység max. 20mA-t vehet fel.

2.4 „Combus” működése és huzalozása

A „Combus” a panel és a modulok közötti kommunikációra szolgál. A csatlakozás négy vezetéken történik.

A bekötés lehet közvetlen, T-elágazás vagy lánc kialakítású.



A „Combus” vezetékvezetés közben a következő szabályokat kell betartani:

1. A vezeték minimum 22 AWG legyen.
2. A modul max. 330 m-re vihető a paneltől.
3. Az árnyékolt kábeleket csak olyan helyen lehet használni, ahol erős RF vagy elektromágneses zavarok várhatók. Ilyen esetben a huzalozás max. értéke is csökken. Nézze meg a kapacitásértékeket, majd határozza meg a távolságot.
4. A vezeték teljes kapacitása nem lépheti túl a 80nF-ot.

Vonali veszteség

A vezetéken továbbított feszültség az ellenállás miatt csökken. Ezt a csökkenést ellenőrizni kell minden alkalommal.

A rendszer megfelelő működéséhez a moduloknál szükséges a minimum 12.5 V DC megléte (ha az AC rendben és az akkumulátor töltött). Ha nincs meg a kellő feszültség, a rendszer bizonytalanul működik.

Ennek elkerülése következő módokon történhet:

1. Csatoljon egy PC4204 tápegységet közel a modulhoz, hogy ellássa azt a szükséges energiával.
2. Csökkentse a huzal távolságát.
3. Növelje a huzal méretét.

Kapacitáshatárok

A kapacitás növekedése a rendszer lelassulását, valamint az adatok elvesztését eredményezi. A kapacitás minden egyes méterrel növekszik, amelyet a „Combus”-hoz csatolnak. A huzal kapacitásjellemezője meghatározza a max. huzalozási távolságot.

Például egy 22-es (AWG), nem árnyékolt, 4 vezetékes huzal tipikus kapacitásjellemezője 20 pF/ft (azaz 20nF/1000 ft). Minden újabb 1000 „láb” hozzáadott vezeték-függetlenül attól, hogy merre megy - 20nF-al növeli a „Combus” kapacitását.

A következő ábra a teljes huzalhosszt mutatja a jellemző huzalkapacitások függvényében.

A huzal kapacitása 1000'-onként (300m)	A teljes „Combus” vezeték hossza
15nF	5300'/1616m
20nF	4000'/1220m
25nF	3200'/976m
30nF	2666'/810m
35nF	2280'/693m
40nF	2000'/608m

A párhuzamosan futó vezetékek ugyancsak növelik a kapacitás értékét. Például egy 20nF-os vezeték használatakor a következő lehetőségek vannak:

- Négy vezeték fut 1000'/305 m –en
- Hat vezeték fut 666'/203 m-en
- Nyolc vezeték fut 500'/152 m-en
- Tíz vezeték fut 400'/122 m-en stb...

Megjegyzés: Keresse fel a huzal gyártóját a jellemző kapacitás értékek ügyében.

PC4204 Tápegység


A PC4204-es tápegység modul a távolabbi modulok és eszközök energiaellátásához használják akkor, amikor a feszültség veszélyesen lecsökken.

Követelmények

AUX-1.5A áll rendelkezésre azon eszközök számára, amelyeket az AUX kimenetre kötnék. Ide tartoznak a relékimenetekre kötött eszközök és a modulok is (lásd. 2.4 fejezet).

„Combus” megtáplálása

A PC4204-en található 1-es relé használható csak a „Combus” megtáplálására. A bekötés a következő ábrán látható:



Fontos megjegyzés: Ne használjon más tápegységet a „Combust” megtáplálására, csak a PC4204-et. Ha a feszültség átmenetileg megszűnik, vagy az értéke hullámzó, akkor a modul nem fog működni és ez idő alatt szünetelteti a kommunikációt a panellel. Ha ez megtörténik, a panel egy modul „reset”-et hajt végre és elveszi a tápot 5 másodpercre. Az 5 másodperc letelte után a tápot visszaadja a „Combust”-ra és a hibás modulnak újra működni kell.

Ha más tápot használnak, a „Combust” megtáplálás funkció nem fog úgy működni, ahogy az elvárható lenne.

Megjegyzés: Az új típusú PC4204-en van egy „jumper” a „J1”. Győződjön meg arról, hogy ez a „Combust” relé funkcióra van beállítva. Máskülönben a táp „reset” funkció nem fog működni. További információkért olvassa el a PC4204 leírását.


2.5 Zóna huzalozása

A zónák a lenti ábrák szerint köthetők. Ha egyszer kiválasztották a felügyelni kívánt zónát, be kell programozni azt a „Zónafelügyelet” (Zone Supervision) részben. További információkért nézze meg az 5.1-es fejezetet.

Megjegyzés: A tűz, a LINKS Supervisory (LINKS felügyelet), LINKS Answer (Links Válasz) vagy Forced Answer (Kényszerített Válasz) zónák mindig EOL (End Of Line) felügyelet típusúak, függetlenül a programozott zóna felügyelet típustól.


EOL nélkül (No EOL)

Minden EOL nélküli zóna alapban zárt. A zóna megsértésekor nyitott állapotú lesz.




EOL típus

Minden EOL típusú zóna egy 5600Ω-os ellenállással van lezárva. A rövidrezárt és a nyitott állapot a zóna megsértését jelenti. A vonalvégi ellenállás mindig a hurok végén elhelyezkedő eszközben legyen. Ha a tűz, vagy a „waterflow” típusú zóna van beprogramozva, a nyitott állapot hibát, a zárt állapot riasztást eredményez.



DEOL típus

Minden DEOL típusú zóna két 5600Ω-os ellenállással van lezárva. A DEOL típusú hurok képes megkülönböztetni a tamper, hiba, riasztás és nyugalmi állapotokat. A vonalvégi ellenállás mindig a hurok végén elhelyezkedő eszközben legyen.



Megjegyzés: Csak az alapban zárt típusú érzékelők használhatók ennél a fajta zónafelügyeletnél. Egy zónára csak egy alapban zárt eszköz köthető. Több érzékelő vagy kontaktus nem használható egy hurokon, mert a tamper így nem felügyelhető.


2.6 Speciális Zónahuzalozás

Egyes zónák különleges huzalozást igényelnek. Ezek a zónák az alábbiakban felsorolásra kerülnek. További információkért olvassa el az 5.4-es fejezetet.

Tűz Zóna

A zóna alapban nyitott eszközöket használ. A zóna riasztásba megy át, ha rövidrezárt állapot áll elő. A zóna hibát jelez, ha nyitott álla-

pot áll elő (huzalszakadás). A tűzriasztás jelzés alapvetően a 4-vezetékes füstérzékelőktől jön. A füstérzékelők bekötése a következő:




A 4-vezetékes füstérzékelő tápellátását egy vonalvégi relé felügyeli (RM-1). A relé érintkezői sorosan csatlakoznak a vonalvégi ellenálláshoz. A táp meglétekor a relé zárt és a zóna is normál állapotú. A táp megszűntekor a relé elenged, az érintkezők kinyitnak és zónahiba állapot áll elő.

Egy hurkon több alapon nyitott tűzjelző eszköz használható párhuzamosan kötve. A tűz zónán nem szabad használni más behatolásjelző érzékelőt, vagy egyéb eszközt.

Megjegyzés: Minimum 18 AWG huzalt kell használni a tűzjelző rendszer kiépítéséhez.

Kulcsos kapcsoló zóna

Az ilyen típusú zónák mindig a következő három ábra valamelyike szerint köthetők:



LINKS Felügyelet zóna

A zóna csak a LINKS1000 / LINKS2150 / LINKS2450 esetén használható. Ha a LINKS hibaállapotot észlel, a LINKS kimenet meg tudja sérteni ezt a fajta zónát, és az esemény eljuthat a felügyeleti rendszer felé. A huzalozáshoz olvassa el a LINKS kezelői kézikönyvét.

LINKS Válasz zóna


Ez a típus csak a LINKS1000-el használható. A telefonvonal hibája esetén a panel feltöltő/letölthető a cellás rendszerű hálózaton keresztül.

Ha a LINKS bejövő hívást észlel, aktivál egy kimenetet, amely megsérti a zónát. Ekkor a panel válaszol a cellarendszerből érkező hívásra és megkezdí a kommunikációt a letöltő számítógéppel. A zónát LINKS Válasz zónára kell programozni és az ábra szerint kell bekötni.



2.7 Programozható Kimenetek Huzalozása

A PGM kimenet egy programozható csatlakozó, amely +12 V-ot kapcsol, ha aktiválják. A csatlakozó maximum 50 mA-el terhelhető. 50 mA felett relét kell használni. A relé bekötését az ábra mutatja:



A kimeneteket a számos programozási opciók egyikére kell programozni. Az opciók listája a 11.4-es fejezetben látható.

2.8 AML Eszközök huzalozása

Az Addressable Multiplex Loop (Címezhető Hurok), azaz AML eszközök két vezetéken csatlakoznak a panelhez. Ez a vezeték a tápellátást és a kommunikációs feladatot is el látja. Az érzékelők alacsony áramfelvételi jellemzővel lettek tervezve, hogy minél hatékonyabb rendszert lehessen kiépíteni.

A rendszer 56 címezhető eszközíg bővíthető. A címezhető hurkok a PGM1-re köthetők,

amelyeket erre a funkcióra külön lehet programozni. A PGM1 AML működésre való programozásáról és az AML eszközök beépítéséről további információ a 4.4-es fejezet található.

Címezhető eszközök

A következő címezhető eszközök lehetségesek:

- AMS-220/220T Füstérzékelő beépített hőérzékelővel.
- AMB-300 PIR érzékelő
- AMB-600 DUAL PIR érzékelő
- AMA-100 Üvegtörés érzékelő
- AMP-700 Nyitásérzékelő
- AMP-701 Kontakt modul

Címezhető áramkör hurokválasztási ideje

A címezhető áramkör hurokválasztási ideje két tényezőtől függ: hány hurok van, és hány eszköz van egy hurkon.

A hurokválasztási ideje három részből áll:

- Bemenet pergesési ideje
- A jelentés és ellenőrzés ideje
- Az idő, amely alatt a panel aktiválni képes a kimenetet

A következő idők a legrosszabb esetre vonatkoznak, és általában ennél gyorsabb működés várható.

1-32 érzékelőig max. 2.5 mp
33-56 érzékelőig max. 5.4 mp.

Címezhető Áramkör Áramfelvétel Számítása

A címezhető áramkör terhelhetősége max. 170 mA. A felvett áram nagyságának meghatározásához a következő ábrát kell kitölteni:

AML Áramfelvétel Ábra

Eszköz	Áram (mA)	X	Meny-nyiség	Teljes (mA)
AMS-220T	1.5	X		
AMB-300	5.0	X		
AMB-600	6.5	X		


AMA-100	5.5	X		
AMP-700	0.8	X		
AMP-701	0.8	X		
Teljes áramfelvétel:				

Ha több AML eszközt tesznek egy hurokra az áramfelvétel tovább növekszik. A hurok teljes vezetékossza a teljes áramfelvétel nagyságától függ:

Hurok áram	Huroktávolság (ft/méter)			
	24 AWG	22 AWG	20 AWG	18 AWG
10mA	1330/ 405	2240/ 683	3360/ 1024	4000/ 1219
20mA	840/ 256	1260/ 384	1890/ 576	2835/ 864
40mA	391/ 119	600/ 183	900/ 274	1350/ 411
80mA	155/ 47	250/ 76	375/ 114	560/ 170
120mA	100/ 30	105/ 32	115/ 35	120/ 37
170mA	70/ 21	75/ 23	85/ 26	95/ 29

Címezhető Hurok Huzalozása

Az AML eszközök bekötése lehet közvetlen, T-elágazás vagy lánc kialakítású. Ez a fajta kialakítás csak az AML eszközökre érvényes. A további információkért olvassa el az eszközök leírását.



Nagyobb távolságok esetén megoszthatja a rendszert két vagy több hurokra is (rajz fent). Pl.: 32 AMB-300 érzékelő (2,5 mA/db) 80 mA-t igényel, amelyet 18 AWG méretű kábelben 220m-re lehet elvinni. Ha megosztja a rendszert két hurokra (16 db/hurok) a távolság 529 m-re növekszik.

Megjegyzés: A kialakításkor vonalvégi ellenállás nem szükséges.

Ha címezhető eszközöket kötnek a PGM kimenetre, akkor azt mindenképpen AML működésre kell definiálni. További információ a 4.4 fejezetben található.

2.9 AUX és SAUX+ huzalozása

AUX –Segéd tápkimenet


Ez a kimenet látja el árammal a mozgásérzékelőket, üvegtörésérzékelőket és egyéb eszközöket. Az AUX (pozitív) és a GND (negatív) kimenet max. 500 mA-rel terhelhető.

SAUX+ -Kapcsolt Segéd tápkimenet

A SAUX +12 VDC feszültséget képes kiadni. A kimenet működése kikapcsolható a [*][7][2] billentyűzet paranccsal (a kimenetet „Command Output #2”, azaz Parancs Kimenet #2 funkcióra kell programozni). Általában ez a kimenet olyan eszközöket lát el táppal, amelyek működése során a „reset” funkció tápeltét igényel.

2.10 A Telefonvonal bekötése

A telefon csatlakozók lehetőséget adnak a bejövő telefonvezetékek bekötésére. Az RJ31-X „jack” vezetékeit a következő módon kell bekötni:



Megjegyzés: A helyes működéshez elengedhetetlen, hogy a központ és a bejövő telefonvezeték közé más eszközt ne kössenek. (pl. üzenetrögzítő, telefonkészülék, fax). Ellenő-

rízze, hogy a „jack” megfelel-e a szabványos méretnek.

2.11 A Szirénakimenet huzalozása

A kimenetre olyan csengők, szirénák és egyéb eszközök köthetők, amelyek folyamatos tápellátást igényelnek riasztás esetén. A terhelhetőségi jellemzője: 2 A rövid ideig vagy 700 mA hosszabb ideig. A kimenet felügyelt. A szirénacsatlakozás megszüntekor hibajelzés keletkezik. Ha a szirénakimenetet nem használják, a BELL+ és BELL- közé egy 1000 Ω-os ellenállást kell kötni.



A helyes működéshez figyelembe kell venni a maximálisan megengedhető huzalozási távolságot.

A következő táblázat a maximális huzalozási távolságokat mutatja a terhelés függvényében. A táblázat egy 30 W-os sziréna használatára vonatkoznak.

Áram (mA)	Az utolsó sziréna távolsága (ft/m)				
	22 AWG	20 AWG	18 AWG	16 AWG	14 AWG
2000	18/6	29/9	46/14	73/22	116/35
1800	20/6	32/10	51/16	81/25	129/39
1000	36/11	58/17	92/28	147/44	233/70
700	52/16	82/25	132/40	210/64	332/101
500	73/22	115/35	184/56	293/89	465/141
100	364/110	577/175	922/279	1467/445	2326/705



2.12 A Földpont bekötése (EGND)

A riasztóközpont dobozát a dobozban található földelő huzallal a megfelelő helyen földelni kell. Ellenőrizze, hogy a földpontra (hidegvízcső, földelő rúd) csatlakozás minimum 14-es (AWG) rézvezetékkel történik.

A panel EGND pontját be kell kötni, hogy a földhibát észlelni lehessen.

A föld hiba akkor keletkezik, ha a rendszerben lévő bármely vezeték földhöz képesti ellenállása 40 kΩ vagy kevesebb.

Csak a panel földelése és az első modul csatlakoztatható a telefonvonalhoz.



2.13 A tápfeszültség (AC és Akkumulátor)

Figyelmeztetés: Ne csatlakoztassa a transzformátort vagy az akkumulátort addig, amíg az összes vezeték nincs a helyén.

Akkumulátor bekötése - Piros és Fekete Akkumulátorvezeték

A vezetékek bekötése színhelyesen történik, a piros vezetéket az akkumulátor pozitív pontjára, a fekete vezetéket pedig a negatív pontjára kell kötni.

Figyelmeztetés: Figyelje a polaritást. Ha rossz a bekötés a panel nem fog működni.

AC csatlakozók

Figyelmeztetés: Először az akkumulátort kell bekötni és csak utána az AC-t.

A 16,5 V, 40 VA jellemzőkkel rendelkező transzformátort szekunder oldalát ezekre a csatlakozókra kell kötni. A transzformátor nem része a felszerelésnek, és a dobozon kívül kell elhelyezni.

Ne csatlakoztassa a transzformátor primer oldalát olyan dugaszaljhoz, amely kapcsolóval működtethető.

A kapcsolón lévő AC meglétét a központ ellenőrzi. Ha az AC megszűnik, hibajelzés keletkezik, amelyet a billentyűzet hiba LED-je jelez. A programozástól függően a billentyűzet sípolhat is. További információért olvassa el a 10.1 részt.

A központ tápfeszültség alá helyezése

A vezetékezés ellenőrzése után a központot feszültség alá lehet helyezni.

1. Kösse be az akkumulátort.
2. Kösse be a transzformátort.

A feszültség alá helyezés csak a helyes sorrendben történhet.

Az akkumulátor kiválasztása

Az alábbiakban látható ábrák az akkumulátor 24 vagy 60 órás készenléti állapotra történő kiválasztásánál segít. A használt mértékegység az Ah. A megfelelő akkumulátor kiválasztásához a következőket kell tenni:



1. Számolja ki a panel áramfelvételét nyugalmi állapotban. Tekintse meg a 2.3 részt további információért.
2. Határozza meg az áramfelvételt a riasztási állapotban is.
3. A lenti ábrán keresse meg nyugalmi áramfelvétel értékét a vízszintes tengelyen és a riasztási áramfelvételt a függőleges tengelyen.
4. A két érték kereszteződése meghatározza azt a tartományt, amely a szükséges akkumulátor jellemzőjét mutatja.

Például:

Nyugalmi áramfelvétel: 500 mA

Riasztási áramfelvétel: 2 A

Az ábra szerint a szükséges akkumulátor a 14 Ah-ás.



3. rész: Programozás

3.1 A programozás bemutatása

A PC4010 programozása menürendszeren keresztül történik. A menüpontok között a nyilakkal (<>) lehet mozogni és a kívánt résznél a [*] gombbal lehet választani. Folytassa a keresést addig, amíg a megfelelő helyet meg nem találja, majd nyomja meg a csillag [*] gombot. A # az előző menübe léptet vissza.

Az Üzembe Helyezői Programozás részhez a [*][8][Üzembe Helyezői kód] sort kell beütni. Az illetéktelen hozzáférés megakadályozásához célszerű a kódot megváltoztatni. Alapban az üzembehelyezői kód a [4010]. Ennek átállításához nézze meg a 7.1 fejezetet.

Ha belép az Üzembe Helyezői Programozás részbe, akkor az első menü 5 részből áll. Használja a < és > billentyűket, majd a [*]-ot.

- **System Area (rendszer terület)** - Az opcióban az egész rendszer működését lehet szabályozni. Ide tartozik a kommunikáció, a letöltés, a nyomtató opciók, üzembe helyezői és mester kódok stb.
- **Partition Area (partíció terület)** - Olyan programozási részek vannak itt, amelyek az egyes partíciókhoz tartoznak. Ide tartozik a zóna hozzárendelés, partíció idők, partíció opciók stb.
- **Module Hardware (modulok)** - Az opció akkor használatos, ha modulokat, illetve billentyűzeteket kell beléptetni.
- **Event Buffer (eseménytár)** - Ezen keresztül be lehet lépni az eseménytárba, ha ki akarják nyomtatni azt.
- **Diagnostics** - A modul által jelzett hibák elemzésére.

Használja a nyilakat és a [*]-ot a programozás kiválasztásához. Például, a 2-es partícióban a felhasználói kód ID számát a következő módon lehet:

PARTITION AREA	<> (01)	Nyomjon [*]-ot
----------------	------------	----------------

ADD/EDIT PAR	<> (01)	Nyomjon [*]-ot
--------------	------------	----------------

WHICH PARTITION	<> (01)-(04)	
-----------------	-----------------	--

PARTITION 2	<> (02)	Nyomjon [*]-ot
-------------	------------	----------------

CUSTOMER ID CODE	<> (00)	Nyomjon [*]-ot
------------------	------------	----------------

Üsse be a 4-digites 2-es partíció ID kódot. A kijelző visszatér a „Customer ID Code” kijelzésére.

Nyomjon [#]-et, és visszalép az előző menübe.

3.2 A programozás referencia (hivatkozás)számokkal

A programozás gyorsabb módja a referencia számok használata, amelyek beütésekor egyből a kívánt programozási részre „ugrik” a központ. A referencia számok minden programozási résznél megtalálhatók.

A programozás a következők szerint történik: Lépjen be az üzembe helyezői programozásba ([*][8][Üzembe Helyezői kód]), majd nyomja meg az [A] billentyűt, amíg a billentyűzet a következőket nem mutatja:

„Enter Ref # then *.”

Üsse be a referencia számot, majd nyomja meg a csillagot. Ezután azonnal a kívánt programozási rész jön elő.

Például, ha a 2-es partíció felhasználói ID kódjának referencia száma a [0100XX00]. Az „XX” a 2-digites partíciószám, ami ebben az esetben [02].

Ha rosszul ütik be a számot, akkor csak vissza kell lépni és kijavítani. A programozott adatok úgy menthetők el, hogy a [#]-et megnyomják. Az újabb referencia szám beviteléhez ismételve meg az előbbieket.

3.3 Decimális adatok programozása

Egyes programozási részek decimális (0-9) értékeket igényelnek, például a zóna definíció vagy a rendszeridő. A legtöbb szekció olyan, hogy a meghatározott digit szám bevitele után automatikusan kilép abból a programozási részből.

Ha a programozás közben a [#] billentyűt lenyomják, akkor az addig bevitt értékek változnak csak meg, a többi marad úgy, ahogy addig volt.

3.4 Hexadecimális adatok programozása

A hexadecimális számok használata gyakran előfordul a programozás során. Ilyen például a telefonszám, vagy a „reporting” /jelentő/ kódok programozása. A „Hexa” mód eléréséhez a [*] gombot kell lenyomni. A nyilak segítségével válogathat a rendelkezésre álló karakterek között (A-F), majd a csillaggal kiválaszthatja a megfelelőt.

A Hexa számok úgy is beüthetők, ha a csillag gomb után az 1-6 billentyűket nyomják le (A=1, B=2, C=3 ...F=6). Ha már a digitet beütötték a panel automatikusan visszatér a decimális programozásra.

Például, ha az "ABCD" értékeket akarja bevenni, akkor azt a következő módon lehet megtenni: [*][1][*][2][*][3][*][4].

3.5 Kapcsoló típusú programozási opciók

Több olyan menüpont van, ahol ki kell választani, hogy adott funkció engedélyezett legyen, vagy ne. Ezt az „Y” (engedélyezni) és az „N” (tiltani) változtatásával lehet elérni. Ha beprogramozta a megfelelőt, akkor nyomja meg a [#]-et, amellyel elmenti az adatokat és kilép a menüből.

4. rész: Modul beléptetése

4.1 Billentyűzet és Modul beléptetése

A rendszer huzalozásának elkészültével az összes billentyűzetet és modult be kell léptetni. Először csatlakoztassa az akkumulátort, majd csak utána a transzformátort. Ekkor az összes billentyűzeten a következő üzenet jelenik meg: „LCD45XX DSC Ltd.”.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy amikor a modulokat beköti, a táp nincs bekötve.

Megjegyzés: Írja fel a modulok számát és helyét, hogy később könnyebb legyen a beazonosítás.

Az első billentyűzet beléptetése az 1-es partícióba

Az első kezelő beléptetéséhez meg kell nyomni bármelyik billentyűt az adott kezelőn, és az automatikusan az 1-es partícióhoz rendelődik. Ekkor a kezelőn a következő látható: „45XX Mod. #1.”. Ha már egy be van léptetve, akkor a többi eszközt is sorban be lehet léptetni a „Module Hardware” programozási pontban.

Egyéb billentyűzet és modul beléptetése

Ref # [0200], majd válassza ki a megfelelő modult. Az előbb beléptetett kezelőn a következőket üsse be:

1. [*][8][Üzembe helyezői kód]

Megjegyzés: alapan a kód [4010]

2. Keresse meg a „Module Hardware” pontot és nyomja meg a csillagot.

3. Megjelenik az „Enroll Module” felirat, nyomjon csillagot ([*]).

4. Keresse meg a beléptetni kívánt modult, majd nyomja meg a [*]-ot.

LCD45XX Billentyűzet

A billentyűzet a következőt fogja mutatni: „Press Any Key On Desired Unit”. Menjen a beléptetni kívánt kezelőhöz, és nyomjon meg egy billentyűt. Térjen vissza az eredeti kezelőhöz. Egy üzenet lesz a kijelzőn, pl.: „LCD45XX Mod 02 Enrolled”.

Ezek után ki kell választani, hogy melyik partícióhoz tartozzon. Használja a nyilakat,

majd a csillagot. Ha globális kezelőnek szeretné kijelölni, akkor az „Option 9”-et kell kiválasztani. Ha a # gombot megnyomja, akkor a kezelő automatikusan az 1-es partícióhoz kerül.

Modul tamper

A PC4108, PC4116, PC4204, PC4216, PC4400, PC4702, PC4820 és a PC 4164RS modulok beléptetésekor a „Create Tamper On Desired Unit” („A kiválasztott eszközön csináljon tamper hibát”). A tamper állapot generálása szükséges a beléptetéshez. Ehhez, kösse be a tampert, majd szakítsa meg azt. Ha ez kész, a kezelő kijelzi a modul számát és azt, hogy a beléptetés megtörtént (pl. „PC4204 Mod 01 Enrolled”). A művelet után kösse vissza a tampert.

Zónabővítők

Megjegyzés: Léptesse be az összes zónabővítőt, mielőtt a zónákat hozzárendelné a PC4820-hoz és az AML eszközökhöz.

A zónabővítők (PC4108, PC4116, PC 4164) beléptetésekor a következő üzenet jelenik meg: „PC41XX Module”. A panel nem kérdez rá, hogy milyen modult szeretne beléptetni. Ha a tampert végrehajtják, akkor a központ automatikusan kijelzi a modul típusát (pl. „PC4116 Mod 01 Enrolled”).

Az 1-8 zóna a központon található. A többi zónát sorrendben adja hozzá egymás után. Például, ha két 4108A típusú bővítőt léptetnek be, akkor az elsőhöz a 9-15, a másodikhoz a 16-24 zóna fog tartozni.

A PC4164RS egy rádiós vevőegység. Célszerű legutoljára beléptetni, ugyanis a beléptetésekor a rendelkezésre álló következő 56 zónát mind lefoglalja. Például, ha elsőnek léptetik be, akkor a 9-64 zónákat mind lefoglalja. Ha több mint 8 huzalozott zónát bekötöttek már és ezután kerül sorra a PC4164, akkor az a maradék nem használt zónákat lefoglalja magának. Például, ha 24 zóna fizikailag be van kötve, akkor a rádiós modul lefoglalja magának a 25-64 zónákat.

Escort4580 és PC4701

Ezen modulok beléptetésekor a kezelőn a következő üzenet jelenik meg: „Looking for PC4XXX Module”. A panel tehát automatikusan keresi ezeket. Tamper nem szükséges.

4.2 A modulok törlése

Ref#[0201], majd keresse meg a kívánt eszközt. A modul törléséhez a következőket kell végrehajtani:

1. [*][8][Üzembe Helyezői Kód]
2. Ref [0201], majd [*]
3. Keresse ki a modult a listából
4. Lépjen a modul típusára, és számára. Például, egy LCD4500 Modul 04 törléséhez az „LCD4500 (04)”-et kell megke-re-sni, majd csillagot nyomni.

Megjegyzés: A modul törlésekor/cseréjekor a helyes működéshez a megmaradt zónabővítőket újra be kell léptetni.

4.3 A modul ellenőrzése

Ref#[0202], majd keresse meg a kívánt eszközt. Ha elfelejtették a modul számát leírni, a „Confirm Module” menüben a „Module Hardware” pontban lehet a modulokat megtekinteni. A programpont működése ugyanolyan, mint a beléptetésnél.

4.4 AML eszközök beléptetése

Az „Addressable Multiplex Loop” (AML), azaz címezhető rendszerű hurok két vezeték-et használ a panellal történő kommunikáció-ra. A használható címezhető érzékelők alacsony áramfelvételi jellemzővel lettek megtervezve, hogy hatékonyabb rendszert lehessen kialakítani belőlük. A címezhető érzékelőket a PC4108, a PC4116 és PC4164 modulok UTÁN kell beléptetni.

A PGM kimenet programozása AML működésre

Ref#[001400]

Az AML rendszer használatához a PGM kimenetet AML működésre kell beállítani:

1. Ref # [001400]

2. A PGM1 AML működéséhez a „PGM1 AML?” részt kell megkeresni, majd a csillagot lenyomni.

Megjegyzés: Ne kapcsolja ki az AML opciót addig, amíg az összes AML eszközt le nem szedte a hurokról.

AML eszköz beléptetése

PGM1-nél Ref#: [00140300]

Megjegyzés: Minden AML eszközt fel kell szerelni, mielőtt beléptetnék őket.

1. PGM1-nél: Ref# [00140300]
2. Üsse be az 5-digites szériaszámot. Ha már az eszköz be van léptetve, akkor a következő üzenet jelenik meg: „Already Enrolled [szériaszám]”.
3. Ha a megfelelő szériaszámot bevitték, a panel kéri annak a zónának a számát, amelyre az eszközt jelölni szeretnék. AML zónának a 009-064 zónák használhatók.

Panelkulcs

Ref#[001401]

Megjegyzés: A biztonságos működéshez a panelkulcsot be kell programozni, ha AML eszközöket használnak.

A Panelkulcs egy 2 számjegyű biztonsági kód, amelyet az AML érzékelőkhöz alkalmaznak. Az AML eszközök beléptetése után a gyári [00] kódot át kell írni egy másik kód-ra (01-FF). A megváltoztatott kód a hálózaton keresztül az összes eszközhöz eljut. Az eszközök, amelyeket úgy adnak hozzá a rendszerhez, hogy a benne lévő panelkulcs nem egyezik a rendszerével, azok nem fognak működni. Ha egy eszközt törölnek, a panelkulcsa [00]-ra áll vissza.

AML eszköz áthelyezése

Másik zónára, ugyanazon a hurkon

1. PGM1-nél: Ref# [00140300]
2. Üsse be az 5-digites szériaszámot. Az eszköz már be van léptetve, ezért a következő üzenet jelenik meg: „Already Enrolled [szériaszám]”.
3. Három másodperc eltelte után megjelenik, hogy jelenleg melyik zóna van beállítva. Üsse be a zóna számát, amelyre az eszközt jelölni szeretné. AML zónának a 008-064 zónák használhatók.
4. Az új zóna attribútumait és paramétereit be kell állítani.

AML eszköz leszerelése

PGM1-nél: Ref# [00140301]

A leszerelés előtt az eszközt törölni kell, mert máskülönben nem fog visszaállni a panelkulcs [00]-ra.

1. PGM1-nél: Ref# [00140301]
2. A kijelzőn a következő jelenik meg: „Serial# []”. Válassza ki a törölni kívánt zónát, majd [*]. A törlést a „Zone Deleted” üzenet erősíti meg.
3. Az összes AML eszköz törléséhez (egy kiválasztott PGM-nél) válassza Default AML pontot. A panel megerősítést kér: „Confirm Default Press [*]”. A törlés megerősítéséhez nyomja meg a csillagot.

5. rész: Partíciók és Zónák

5.1 Zónafelügyelet

Ref#[000204] „Zónafelügyelet”

A panel áramköreit három féle felügyelet-típusra lehet programozni: No End of Line (nincs vonalvégi ellenállás), Single EOL (van vonalvégi ellenállás), Double EOL (dupla vonalvégi ellenállás). A típusok a 2.5 fejezetben már említésre kerültek.

Programozás:

1. [*][8][Üzembe Helyezői Kód].
2. Ref#[000204], majd [*].
3. Válassza ki a kívánt típust a három közül, majd [*].

5.2 Particionálás

Az összes huzalozás, beléptetés elkészülte után elkezdhető a partíciók programozása. Ide tartozik a partíciók számának meghatározása, valamint azok paramétereinek beállítása.

Megjegyzés: Ha nem használják a partícionálhatóság tulajdonságot, akkor az összes zónát az 1-es partícióhoz kell rendelni.

A partíciók programozásánál öt rész található:

1. Partícióazonosító szám
2. Partíció opciók
3. Partíció idők (be/kilépési idő, késleltetési idő)
4. Zónák hozzáadása és definiálása (zónacímke, zóna típus és attribútum)
5. Partíció címke

Partícióazonosító szám

Ref#: [0100XX00], ahol az XX a partíció száma.

Üsse be a 4-digites számot. A partíciók bejelentkezhetnek ugyanazzal a számmal, de rendelhető hozzájuk külön-külön szám is.

Megjegyzés: A 6-digites partícióazonosító az SIA formátumhoz van (12.4 fejezet).

Partíció opciók

Ref#: [0100XX01], ahol az XX a partíció száma.

Számos partíció opció van, amely engedélyezhető (Y) és letiltható (N). A [*] billentyűvel lehet váltani a két opció között.

A következő opciók állnak rendelkezésre: (az alap értékek a zárójelben láthatók)

Opció	Fejezet
[F] Enabled (Y)	6.5
[A] Enabled (Y)	6.5
[P] Enabled (Y)	6.5
Display Clock (Y)	6.1
Disp Exit Time (Y)	6.1
Bypass Req Code (Y)	7.4
AutoArm/Disarm (Y)	8.2
Autoarm Req Code (N)	8.2
Autoarm Squawk (N)	8.2
Bell Squawk (N)	8.1
Keypad Lockout? (N)	6.6
Cmd. OutX Req Cd (N)	7.4
[*][6] Any Cd (N)	7.4
Exit Delay Aud (N)	9.2
Exit Delay Sqk (N)	9.2
Aud. Exit Fault (N)	8.1
Entry Urgency (N)	9.2
Entry Squawk (N)	9.2
Exit Del. Term (N)	9.2
System Alarms (N)	6.1
System Status (N)	6.1
Sen. Rst. Cmd#2 (Y)	11.2
Spcl Alm Entry (Y)	9.2
Exit Tbl Beep (N)	9.2

Partíció idők

Ref#: [0100XX02], ahol az XX a partíció száma.

Hat fajta partíció idő programozható:

- Entry Delay (belépési késleltetés): 9.1 fejezet „Belépési/Kilépési késleltetés”
- Exit Delay (kilépési késleltetés): 9.1 fejezet „Belépési/Kilépési késleltetés”
- Auxiliary Entry Delay (másodlagos belépési késleltetés): 9.1 fejezet „Belépési/Kilépési késleltetés”

- Auxiliary Exit Delay (másodlagos kilépési késleltetés): 9.1 fejezet „Belépési/Kilépési késleltetés”
- Delinquency: Egy „Closing Delinquency” jelentés kódot (reporting code) küld el a panel abban az esetben, ha a beprogramozott ideig (napokban megadva) nem történik élesítés.
- Autoarm Pre-alert (Automatikus élesedés előtti figyelmeztetés): 8.2 fejezet „Automatikus Élesítés”

Minden időrésznél három számjegy bevitelére szükséges.

Zóna hozzárendelése

Ref#: [0100XX03], ahol az XX a partíció száma.

Bővebb információ az 5.3 fejezetben „Zónák hozzárendelése a partícióhoz”.

Partíció címke

Ref#: [0100XX04], ahol az XX a partíció száma. Ebben a részben a partíció címkéjét lehet beprogramozni. A rendszer által kijelzett címkék programozása mindenhol ugyanaz. Bővebb információ az 5.4 fejezetben „Zóna programozása”.

Partíció törlése

Ref#: [0101]

Keresse meg a törölni kívánt partíciót, majd [*]. A partíció törlése után az arra érvényes programozás nem törlődik. A partíció újbóli engedélyezése után a programozott részek változatlanok.

Megjegyzés: Ha a partíciót törlik, a hozzárendelt zónák törlődnek.

Partíció másolása

Ref#: [0102]

Lehetőség van az egyik partíció programozásának másolására egy másik partícióba. A másolt adatokba beletartozik a „Customer ID code”, Partíció opciók, Partíció idők, Belépési szintek, Címkék. A zónakijelölések nem másolódnak át.

1. A panel megkérdezi, melyik partícióból másoljon: „From Which Partition”. Válassza ki a partíciót, ahonnan másolni szeretne, majd [*].

2. A panel megkérdezi, hogy melyik partícióba történjen a másolás: „To Which Partition”. Válassza ki a partíciót, ahova másolni szeretne, majd [*].

Ezután mindkét partíciónak ugyanaz lesz a programja.

5.3 Zónák partícióhoz rendelése

Új zóna hozzáadása

Ref#: [0100XX0300], ahol az XX a partíció száma

A zónákat hozzá kell rendelni a partíciókhoz. Alapban a 8 zóna az 1-es partícióhoz tartozik. A menübe belépéskor az első olyan zóna jelenik meg, amely nincs beállítva. Használja a nyilakat, majd csillaggal jelölje ki a zónát. A zóna kiválasztása után három menüpont jön elő:

1. Zóna Címke /Zone Label/: 14 karakteres címke, amely az LCD-n jelenik meg.
2. Zóna Típus /Zone Type/: A zóna működését lehet meghatározni.
3. Zóna Attribútum /Zone Attributes/: A zóna attribútum határozza meg a különböző funkciókat.

A [#]-et a programozás végén meg kell nyomni.

Globális Zóna

Ha egy zónát több partícióhoz is hozzárendelnek, akkor az globális zóna. A globális zóna a normál zónától a következőkben különbözik:

- A globális zóna addig nem élesedik, amíg az összes olyan partíciót nem élesítik, amelyhez a zóna tartozik.
- A globális késleltetett zóna a hosszabb késleltetési idejű partíció idejét fogja követni.
- A globális Stay/Away típusú zóna addig nem aktiválódik, amíg az összes olyan partíciót, amelyhez a zóna tartozik „Away” módban nem élesítik, VAGY a követőt [*][1]-el nem aktiválják.
- Ha a globális zónát kiiktatják és ezután egy olyan partíciót hatástalanítanak,

amihez a zónát rendelték, a kiiktatás azonnal megszűnik.

Zóna Szerkesztése

Ref#: [0100XX0301], ahol az XX a partíció száma.

A menü az első, a partícióhoz tartozó zónát jeleníti meg. További kiválasztáshoz használja a nyilakat és a csillagot. A zóna hozzáadása és zóna szerkesztése pontnak ugyanaz a menürendszere.

Zóna Törlése

Ref#: [0100XX0302], ahol az XX a partíció száma.

A menü az első, a partícióhoz tartozó zónát jeleníti meg. További törlésekhez használja a nyilakat és a csillagot. Nyomja meg a [#]-et a művelet végén.

5.4 Zónaprogramozás

Ref#: [0100XX0301YYYY], ahol az XX a partíció száma, az YYY az zóna száma.

Ha a zóna hozzá lett rendelve a partícióhoz, akkor a következőket kell még beprogramozni:

- Zónacímke
- Zóna típusa
- Zóna attribútuma

Zónacímke

Ebben a programozási pontban, ha belépnek, az aktuális zónacímke látható (alapban Zone XXX). Az új címke programozása az alábbiakban kerül tárgyalásra.

Címkék programozása

Az egyes pontok között a kurzorral lehet mozogni. Az abc betűi az 1-9 billentyűk alatt vannak felosztva:

[1] = A, B, C, 1	[6] = P, Q, R, 6
[2] = D, E, F, 2	[7] = S, T, U, 7
[3] = G, H, I, 3	[8] = V, W, X, 8
[4] = J, K, L, 4	[9] = Y, Z, 9, 0
[5] = M, N, O, 5	[0] = Space

Például, ha a 4-est egyszer lenyomják, a „J” betű fog megjelenni. Ismételt lenyomást követően a „K” jelenik meg. Ha má-

sik gombot nyomnak le, a kurzor automatikusan arrébb ugrik. A karakter törléséhez lépjen az adott helyre és nyomja meg a „0”-át.

Egyéb opciók eléréséhez a csillag gombot kell lenyomni (ezután a nyilak és a csillag gombokkal lehet választani).

[0] **Clear Display** (Képernyő törlése).

[1] **Clear to End** (Törli a kurzortól jobbra szereplő karaktereket).

[2] **Change Case** (A betűk felső és alsó helyzetei között lehet váltani).

[3] **ASCII Entry** (A nem gyakran használt karaktereket lehet kikeresni a kurzor segítségével. Ha tudja a 3-dígités kódot – 032-255 -, akkor üsse be azt. Az ASCII karakterek a „D” mellékletben láthatók.)

[4] **Cancel and Exit** (Kilép a zónacímke programozásból. A változtatások nem tárolódnak el.)

[5] **Save** (Menti a változtatásokat és kilép.)

Zónatípusok

Standard Delay (00) /késleltetett/

A zónának van belépési és kilépési késleltetése. A kilépési késleltetés azonnal elindul, ahogy élesítik a rendszert. A zóna megsérthető a késleltetés alatt, anélkül, hogy riasztást okozna. A késleltetés letelte után a rendszer élesedik. A zóna megsértésekor a belépési késleltetés indul el.

Auxiliary Delay (01) /másodlagos késleltetés/

A zóna ugyanúgy működik, ahogy az előző típus, csak más be/kilépési idő tartozik hozzá. Külön be, és külön kilépési idő programozható.

Instant (02) /azonnali/

A zóna azonnal élesedik a késleltetési idő letelte után. A zóna megsértése riasztást eredményez.

Interior (03) /követő/

A követő zóna élesedik a kilépési késleltetési idő letelte után. Ha először egy késlelt-

tetett zónát sértenek meg, akkor a zóna vár, amíg a késleltetési idő le nem telik, és csak utána riaszt. Ha először követő zónát sértenek meg, az azonnali riasztást eredményez.

Interior Delay (04) /késleltetett követő/

Ha a partíciót „Away” módban élesítik (a követő zóna aktív), a zóna úgy fog működni, mint egy követő típusú zóna. Ha a partíciót „Stay” üzemmódban élesítik (követő zónák kiiktatva), a zóna késleltetett zónaként fog viselkedni.

Interior Stay/Away (05) /követő stay/away/

A zóna úgy működik, mint egy követő zóna. A zóna automatikusan kiiktatódik, ha a késleltetési idő alatt nem sértenek meg késleltetett zónát, vagy ha a partíciót „Stay” módban élesítik.

Delay Stay/Away (06) /késleltetett stay/away/

A zóna ugyanúgy működik, mint a késleltetett zóna, egy kivétellel: a zóna automatikusan kiiktatódik, ha a partíciót „Stay” módban élesítik.

Standard Fire (07) /tűz/

Ha ebből a zónából riasztás érkezik, az összes sziréna aktiválódik, és a felügyeleti központ felé is eljut a jel, ha programozott. A tűz kimenet programozható pulzáló módban is (két másodperc be, két másodperc ki). A nyitott állapotot a rendszer hibaként jelzi ki. A billentyűzet is jelzi a hibállapotot: hiba LED világít és a zümmer 10 másodpercenként sípol.

Megjegyzés: A tűz zónák mindig EOL lezárást igényelnek, függetlenül attól, hogy mit programoztak a rendszerbe. A tűz zónát nem szabad csendes (silent) módra programozni.

Delayed Fire (08) /késleltetett tűz/

A zóna ugyanúgy működik, mint a tűz zóna, de ennek van 30 másodperces késleltetése (kommunikáció és riasztás). A tűz kimenet azonnal aktiválódik. A riasztás nyugtázható bármely gomb lenyomásával a

30 másodpercen belül. A nyugtázás után a panel elnémítja a szirénát és késlelteti a kommunikációt 90 másodperccel, hogy a felhasználó korrigálja a problémát. Ha a zóna még 90 másodperc után is riasztásban van, a panel újra aktiválja a tűz kimenetét és a kommunikációt újra 30 másodperccel késlelteti. A felhasználó megint nyugtázhat.

Megjegyzés: A tűz zónák mindig EOL lezárást igényelnek, függetlenül attól, hogy mit programoztak a rendszerbe. A tűz zónát nem szabad csendes (silent) módra programozni.

Auto Verifying Fire (09) /automatikusan ellenőrzött tűz zóna/

A zóna hasonlóan működik, mint a normál tűz zóna. Ha a zóna riasztásba megy át, a panel „sensor reset” műveletet hajt végre, amely 20 másodpercig tart, majd 10 másodpercet vár, hogy az érzékelő kitisztuljon. Ha 60 másodpercen belül, ugyanaz a zóna riasztásba megy át, akkor a panel azonnal riaszt és elküldi a jelentés kódokat (reporting code) a felügyelet felé.

Megjegyzés: A helyes működéshez a kimenetet „Command Output #2”, azaz Parancs Kimenet #2 funkcióra kell programozni (az érzékelőket erre kell kötni).

Megjegyzés: A tűz zónák mindig EOL lezárást igényelnek, függetlenül attól, hogy mit programoztak a rendszerbe. A tűz zónát nem szabad csendes (silent) módra programozni.

Waterflow (10)

A zónából érkező riasztás esetén a panel aktiválja a tűz kimenetet. Az esetleg beprogramozott „Waterflow” jelentő kód is átmegy a felügyelet felé. Késleltetés lehetséges (ld. 10.9 fejezet „Átviteli késleltetés”).

Megjegyzés: A „waterflow” zónák mindig EOL lezárást igényelnek, függetlenül attól, hogy mit programoztak a rendszerbe.

Fire Supervisory (11) /tűz felügyelet/

A zóna „Off-Normal Supervisory” állapotot jelez, ha olyan zónát észlel, amely

rövidrezárt. A zóna nyitott állapotánál hibajelzés keletkezik, amelynek következtében a billentyűzet is sípol.

24 Hour Zones (12-24) /24 órás zónák/

A zónák mindig aktívak. Megsértésük alkalmával riasztás történik, függetlenül attól, hogy a rendszer élesített volt vagy nem.

Megjegyzés a 16-24 zónatípusokhoz: Ha megsértik őket, a kimenet azonnal aktív lesz és a jelentő kódok is átmennek a felügyelet felé. Minden zónának külön SIA azonosítója van.

- **24 Hr Bell (12) /sziréna/:** A zóna megsértésekor a kimenetek aktiválódnak.
- **24 HrBell/Buzzer (13) /sziréna / zümmer/:** A zóna megsértése riasztást eredményez, függetlenül attól, hogy a rendszer élesítve volt, vagy nem. A különbség az a többihez képest, hogy hatástalanított állapotban a billentyűzet zümmerje szól, élesített rendszernél, pedig a sziréna.
- **24 Hr Buzzer (14) /zümmer/:** A zóna megsértésekor a zümmer aktiválódik.
- **24 Hr Technical (15):** A zóna csendes.
- **24 Hr Gas (16):** A zóna hangos.
- **24 Hr Heat (17) /hő/:** A zóna hangos, pulzáló.
- **24 Hr Medical (18) /egészségügyi/:** A zóna csendes.
- **24 Hr Emergency (19) /vész/:** A zóna hangos.
- **24 Hr Water (20) /víz/:** A zóna hangos.
- **24 Hr Freeze (21):** A zóna hangos.
- **24 Hr Holdup (22):** A zóna csendes. A zóna nem aktiválja a sziréna kimenetet (burglary output), valamint a kapcsolt villogót.
- **24 Hr Panic (23):** A zóna csendes. A zóna nem aktiválja a sziréna kimenetet (burglary output), valamint a kapcsolt villogót.

Latching 24 Hr (24) /kapcsolt/

A zóna, ha megsértik, ugyanúgy viselkedik, mint a 24 órás „bell” típus (12), egy kivétellel: A rendszert csak akkor lehet élesíteni, ha először belépnek az üzembe helyezői módba ([*][8]). A billentyűzet a következőt fogja mutatni: „Arming Inhibited Call for Service”, azaz „Élesítés letiltva, hívja a telepítőt”.

Momentary Arm (25) /pillanatnyi élesítés/

A megfelelő eszköz segítségével, amely erre a zónára kapcsolódik, váltakozva élesíthető és hatástalanítható a partíció. A zónára általában kulcsos kapcsolót szoktak helyezni.

Megjegyzés: A zónát globálisként nem szabad kijelölni. Ha a kulcsos kapcsoló zóna hibás, akkor először helyre kell hozni, és csak utána lehet újra élesíteni, illetve hatástalanítani.

Maintained Arm (26) /fenntartó élesítés/

Ha a zóna zárt, a partíció hatástalanított. Ha a zónát megsértik, a partíció élesedik. A zónához általában kulcsos kapcsolót használnak.

Megjegyzés: A zónát globálisként nem szabad kijelölni. Ha a kulcsos kapcsoló zóna hibás, akkor először helyre kell hozni, és csak utána lehet újra élesíteni, illetve hatástalanítani.

Forced Answer (27) /kényszerített válasz/

Ha a zónát megsértik, a panel azonnal elveszi a vonalat, és keresi a letöltő számítógépet. Riasztások felügyeletére ne használják a zónát.

LINKS Sup (28)

A zónát LINKS modulok hibafelügyeletére lehet használni. Ha a LINKS PGM kimenet aktív, a LINKS hiba bekerül az eseménytárba, valamint átmegy a felügyelet felé.

Megjegyzés: A „LINKS” zónák mindig EOL lezárást igényelnek, függetlenül attól, hogy mit programoztak a rendszerbe.

LINKS Answer (29)

A panel fel, illetve letölthető cellarendszerű kommunikációs hálózaton keresztül. Ha

a LINKS1000 egy bejövő hívást észlel, aktivál egy kimenetet, amely megsérti ezt a fajta zónatípust, és ezzel rákényszeríti a panelt a bejövő hívás fogadására (megkezdődik a kommunikációt a letöltő számítógéppel).

Megjegyzés: A „LINKS Answer” zónák mindig EOL lezárást igényelnek, függetlenül attól, hogy mit programoztak a rendszerbe.

Zóna Attribútumok

Az attribútumok ki- és bekapcsolhatók (csillag gomb). A [#] visszaléptet az előző menübe. Minden zónának saját, alapban beállított attribútuma van. Ezek beállításai a Programozói Kézikönyvben láthatók.

- **Bell Audible /sziréna/:** Beállítható, hogy a szirénakimenet és a PGM által működtetett egyéb szirénák hangosak legyenek vagy ne. Válassza az [Y]-t a hangoshoz, az [N]-t a csendeshez.
- **Bell Pulsed /sziréna/:** Beállítható, hogy a szirénák milyen módon szóljanak. Válassza az [Y]-t a pulzáló módhoz, az [N]-t a folyamatos módhoz.
- **Bypass Enable /kiiktatás enged./:** Beállítható, hogy a felhasználó kiiktathassa a zónákat vagy ne. Válassza az [Y]-t akkor, ha engedi a kiiktatást, az [N]-t pedig, ha nem. A tűz zónákat nem szabad kiiktatni.
- **Chime Function /csengő/:** Ha a funkció engedélyezett (Y), a zóna megsértésekor a billentyűzet sípolni fog. A funkció egyszerűbb ki- és bekapcsolása a kezelőn a [*][4] megnyomásával történhet.
- **Force Arm /kényszerített zóna/:** Engedélyezése esetén (Y) a partíciót akkor is élesíteni lehet, ha a zóna nincs nyugalomban. Később, ha visszaáll, ugyanúgy fog működni, mint a többi zóna. Az „N” kiválasztásakor a zónának nyugalomban kell lennie, hogy a partíciót élesíteni lehessen.
- **Swgr Shut Down :** A beprogramozott számú riasztást lejelentése után a zóna kikapcsol. A kikapcsolt zóna minden

élesítés/hatástalanítás után, illetve ha az óra éjfélre mutat, újra működni fog.

- **Tx Delay /átvitel késleltetése/:** Riasztás esetén a szirénák megszólalnak, de a felügyelet felé az átjelzés a programozott ideig késleltetve van. Ha a riasztást nyugtázzák a programozott idő alatt, a felügyelet nem értesül a riasztásról. Ellenkező esetben a késleltetés letelte után a riasztás átmegy a felügyeletre.
Y – engedélyez
N - letilt
- **Waterflow Del:** A „waterflow” típusú zónák késleltetését engedi (Y). A funkció ugyanúgy működik, ahogy az előző, csak a kommunikáció mellett itt a tűz kimenetek is késleltetettek lesznek.
Y - engedélyez
N – letilt, a panel azonnal aktiválja a tűz kimenetet és megkezdődik a kommunikációt a felügyelettel.

Az 1-es zóna gyors hurok-válaszadású legyen

Ref# [000200]

Ha engedélyezik az 1-es zóna gyors hurok-válaszadású lesz, azaz a normál 512 ms helyett 32 ms időbeállítással fog rendelkezni. Alapban a funkció le van tiltva.

6. rész: Billentyűzet

6.1 Partíció billentyűzet

A partíció billentyűzet olyan kezelő, amely egy bizonyos partícióhoz van rendelve. Elsősorban az adott partíció kezelésére alkalmas, de megfelelő kóddal lehetővé válik más partíciók kezelése is. A kezelőn történő hatástalanítás az adott partíciót hatástalanítja, de további kód bevitele után a rendszer többi része is hatástalanítható lesz. Különböző programozási opciók vannak, amelyeket ref # [0100XX01] úton lehet elérni (XX a partíció száma). Csillaggal lehet váltani az ON és OFF között. A programozás az összes a partíción elhelyezkedő kezelőre érvényes lesz.

- **Display Clock:** Ha engedélyezik, a kezelő kijelzi az időt és dátumot (alapban: Y).
- **Disp. Exit Time:** Ha engedélyezik, a kezelő kijelzi a kilépési időt a kilépési idő alatt (alapban: Y).
- **System Alarms:** Ha engedélyezik, és a partíció riaszt, a kezelő sípolni fog és a következő üzenet jelenik meg: „Partition X in Alarm”. A jelzés megszűnik, ha a riasztás abbamarad, vagy ha egy billentyűt lenyomnak (alapban: N).
- **System Status:** Ha engedélyezik, a kezelő kijelzi az aktuális állapotot (Ready /kész/, Not ready, Armed /élesítve/, alarm memory!, Force armed). Ez az opció felülírja az órakijelzést.

A Fire /tűz/, Auxiliary /segéd/, és Panic /pánik/ gombok működése programozható.

6.2 Globális billentyűzet

A globális kezelőn keresztül az összes partícióba be lehet lépni úgy, hogy a kezelőt egyikhez sem kell hozzárendelni.

Ha a felhasználó egy globális billentyűzeten akar hatástalanítani, a rendszer rákérdez, hogy melyik partíciót hatástalanítsa. A rendszer csak akkor engedi hatástalanítani

a partícióját, ha a felhasználó kódja érvényes arra.

Különböző programozási opciók vannak, amelyeket ref # [000200] úton lehet elérni. Csillaggal lehet váltani az ON és OFF között. A programozás az összes globális kezelőre érvényes lesz.

- **Global Clock:** Ha engedélyezik, a kezelő kijelzi az időt és dátumot (alapban: Y).
- **Global Trouble:** Ha engedélyezik és a rendszerben valamilyen hiba keletkezik, a globális kezelőn is megtekinthető a hibák listája (alapban: Y).
- **Global Alarms:** Ha engedélyezik, és a partíció riaszt, a kezelő sípolni fog és a következő üzenet jelenik meg: „Partition [címke] in Alarm”. A jelzés megszűnik, ha a riasztás abbamarad, vagy ha egy billentyűt lenyomnak (alapban: N).
- **Global Sys Status:** Ha engedélyezik, a kezelő kijelzi az aktuális állapotot (Ready /kész/, Not ready, Armed /élesítve/, alarm memory!, Force armed). Ez az opció felülírja az órakijelzést (alapban: N).
- **Global Entry:** Ha engedélyezik, a kezelő mindig sípolni fog a belépési késleltetés ideje alatt. Ha le van tiltva, a kezelő csak akkor jelzi a belépést, ha az összes partíció élesítve van (alapban: N).
- **Kypad #1 Global:** Ha engedélyezik, az 1-es kezelő globálisként fog működni. Ha nincs engedélyezve, akkor az 1-es billentyűzet az 1-es partícióhoz fog tartozni (alapban: N).

6.3 Billentyűzet időzítése

Ref# [00020302]

A globális és a partíció kezelő is képes arra, hogy egy másik partíciót kezeljen. A felhasználó által kiválasztott másik partíció

esetén a kezelő a következőt mutatja: „Accessing [Partíció címke]” /belépés az XX partícióba/. Programozható az az idő, ameddig a kezelő a kiválasztott partícióban marad és nem tér vissza a saját partíciójába. Az időzítés mindig a legutoljára lenyomott gomb után indul el. A választható érték 020-255 másodperc lehet. Az alapérték 20 másodperc.

6.4 Billentyűzet elsötétítése /Kypd Blnk/

Ref#: [000200]

Ha ezt a funkciót engedélyezik, a billentyűzet összes fénye, beleértve a kijelzőt is, elsötétül. Amikor egy gombot lenyomnak, a fények visszajönnek. A **Keypad Blanking Requires Code** funkció ugyanaz, mint az előző, csak kód szükséges a művelethez.

- **Kypd Blanking:** alapban „N”
- **Kypd Blnk Rq Cd:** alapban „N”

6.5 Fire /tűz/, Auxiliary /segéd/ és Panic billentyűk

Alapban a három funkciógomb engedélyezett minden kezelőn. Az aktivizáláshoz csak meg kell nyomni a gombot két másodpercig.

Az LCD4501-es kezelőn a három dupla gomb jelöli az [F], [A], és [P] gombot.

Partíció billentyű gombjai: F, A, P

Ref#: [0100XX01], ahol az XX a partíció száma.

- [F] Enabled: alapban: Y
- [A] Enabled: alapban: Y
- [P] Enabled: alapban: Y

Változtatni a csillag gombbal lehet.

Megjegyzés: Ha éppen egy partíció billentyűzettel egy másik partícióba lépnek be, de ezen a billentyűzeten nyomják le valamelyik „FAP” gombot, akkor a riasztás abból a partícióból fog érkezni, ahová a kezelőt legelőször kijelölték. A másik partícióazonosítója, ahová beléptek, nem jelent riasztást.

Globális billentyű gombjai: F, A, P

Ref#: [000200]

- Global [F] Key: alapban: Y
- Global [A] Key: alapban: Y
- Global [P] Key: alapban: Y

Fire /tűz/, Auxiliary /segéd/, Panic /pánik/ opciók

Ref#: [000201]

A három billentyű működése programozható.

[F]/[A]/[P] Sziréna Aktiválás

A tűz, és hagyományos kimenet, valamint a sziréna funkcióra programozott PGM kimenet aktiválódik, ha bármely gombot megnyomják (F, A, P). Alapban: [F]=Igen, [A]=Nem, [P]=Nem.

[F]/[A]/[P] Szaggatott Sziréna

Ha engedélyezik, a tűz, és hagyományos kimenet, valamint a sziréna funkcióra programozott PGM kimenet szaggatott módban aktiválódik, ha bármely gombot megnyomják (F, A, P). Ha le van tiltva, akkor a kimenetek normál, azaz folyamatos módban fognak megszólalni. Alapban: [F]=Igen, [A]=Nem, [P]=Nem.

[F]/[A]/[P] Billentyű Hangos

Ha engedélyezik, a kezelő hármat sípol, amikor a billentyűket megnyomják (F, A, P).

6.6 Billentyűzet Kizárása /Kypd Lockout/

Ref#: (XX = partíció száma)

Globális Kezelő Kiz. Ref#: [000200]

Billentyűzet Kiz. Ref#: [0100XX01]

Rossz Kódok Ref#: [00020200]

Kiz. Időtartama Ref#: [00020201]

A billentyűzet kizárása olyan biztonsági funkció, amely letiltja a billentyűzetet egy előre meghatározott számú hibás kód bevitel után. A kizárás meghatározott időtartamig tart. Ez idő alatt a „Keypad Lockout is Aktive” (billentyűzet kizárás aktív) üzenet jelenik meg. A globális kezelő kizárásának funkciójának engedélyezéséhez Ref# [000200], keresse meg a „Global Kypd Lock” részt, majd csillag.

A [*] gombbal lehet váltani a Ki és Be állapot között.

A partíció billentyűzetek kizárásához Ref# [0100XX01], ahol az XX a partíció száma. Keresse meg a „**Keypad Lockout**” részt, majd csillag (Alapban: Nem).

Az **Összes Rossz Kódok Száma /Total Bad Code/** opcióban beprogramozható a hibás kódok száma, amely után a billentyűzet lezár. A programozáshoz Ref# [00020200], majd üsse be a kódok számát (000-255). Az alap érték 005.

A **Kizárás Időtartama /Lockout Duration/** opcióban az időtartam programozható be, ameddig a billentyűzet ki lesz zárva. A programozáshoz Ref# [00020201], majd üsse be az időtartamot (000-255 perc). Az alap érték 015.

6.7 Billentyűzet Tamper

Ref#: [000200]

A funkciót engedélyezni kell, ha a billentyűzet tamperjét használják.

6.8 Funkcióbillentyűk Programozása

Öt funkcióbillentyű található minden LCD4501 típusú kezelőn a következő feliratokkal: „Stay”, „Away”, „Chime”, „Reset”, „Exit”. A gombok mindegyike alapban egy-egy funkciót lát el.

A funkcióbillentyűk az LCD4500 típusú kezelőn is megtalálhatók. Itt az 1-5 billentyűk jelentik a fenti opciókat.

[1] „Stay” – Stay Arm, azaz „otthonmaradó” élesítés

A partíció „Stay” módban élesedik. Ekkor az összes Stay/Away típusú zóna kiiktatódik.

A Gyors Élesítés (Quick Arm) funkciót engedélyezni kell (ld. Kezelői Kézikönyv 3.1 fejezet). Ha ez a funkció le van tiltva, a gomb megnyomása után a felhasználónak érvényes kódot kell beütnie a partíció élesítéséhez.

[2] „Away” – Away Arm, azaz távozó élesítés

A billentyű lenyomása után a partíció „Away” módban élesedik. Minden Stay/Away típusú zóna, illetve minden más nem kiiktatott zóna aktiválódik a késleltetési idő letelte után.

A Gyors Élesítés (Quick Arm) funkciót engedélyezni kell (ld. Kezelői Kézikönyv 3.1 fejezet). Ha ez a funkció le van tiltva, a gomb megnyomása után a felhasználónak érvényes kódot kell beütnie a partíció élesítéséhez.

[3] „Chime” – Ajtócsengő Be/Ki

A gomb megnyomásával ki és be lehet kapcsolni az ajtócsengő funkciót. Egy sípolás jelzi a kikapcsolást, három pedig a bekapcsolást.

[4] „Reset” – Füstérzékelő reset

A panel 5 másodpercre aktiválja a Parancs Kimenet #2 funkcióra programozott PGM kimeneteit. Az Érzékelő Reset Parancsot /Sen. Rst. Cmd #2/ engedélyezni kell. Csak azok az érzékelők „reset”-elődnek, amelyek az adott partícióhoz tartoznak. A Reset művelet a PC4701-es modulhoz csatlakoztatott 2-vezetékes füstérzékelőkre is érvényes.

[5] „Exit” – „Quick Exit”, azaz Gyors Kilépés

A gomb megnyomása a Gyors Kilépés funkciót aktiválja. Az opciót engedélyezni kell (ld. Kezelői Kézikönyv 3.2 fejezet).

Funkcióbillentyűk opciói

Ref#: [0012XXYYZZ], ahol az XX a kezelő 1-16, az YY a funkcióbillentyű 01-05, a ZZ pedig az opció 00-26.

Néhány opcióhoz kód szükséges.

Nulla billentyű (00)

A billentyű nem hajt végre semmit.

„Stay” Élesítés (01)

Ugyanaz, mint ami a „Stay” résznél olvasható.

„Away” Élesítés (02)

Ugyanaz, mint, ami az „Away” résznél olvasható.

Belépés Nélküli Élesítés (03)/No-Entry Arm/

Ha a gombot megnyomják, a felhasználónak érvényes kódot kell beütnie. A rendszer élesedik és törli a belépési késleltetést abban a pillanatban, ahogy a kilépési idő letelik.

Ajtócsengő Be/Ki (04)/Chime On/Off/

Ugyanaz, mint, ami a „Chime” résznél olvasható.

Rendszer Teszt (05)/System Test/

Rendszer teszt hajtható végre.

Kiiktatás Mód (06)/Bypass Mode/

A kiiktatás módba lehet belépni. Ha a **Kiiktatáshoz Kód Szükséges pont** engedélyezve van, a felhasználónak érvényes kódot kell beütnie, mielőtt kiiktatna zónákat.

Hiba Kijelzés (07)/Trouble Display/

A Hiba Kijelzés Módba lehet egyszerűen belépni.

Riasztási Memória (08)/Alarm Memory/

A Riasztási Memória Kijelzése módba lehet belépni.

Felhasználói Programozás (09)/User Pr./

A felhasználói kódok programozása válik lehetővé. A gomb megnyomása után még be kell ütni egy érvényes mester kódot, hogy a kódok programozása lehetővé váljon (ld. Kezelői Kézikönyv 2. fejezet).

Felhasználói Funkciók (10)/User Funct/

A felhasználói funkciók programozása válik lehetővé. A gomb megnyomása után még be kell ütni egy érvényes mester kódot, hogy a kódok programozása lehetővé váljon (ld. Kezelői Kézikönyv 3. fejezet).

Gyors Kilépés (11)/Quick Exit/

Ugyanaz, mint, ami az „Exit” résznél olvasható.

Követő Élesítés (12)/Arm Interior)

A felhasználó Stay/Away típusú zónát tud visszaállítani a rendszerben.

Parancs Kimenet X (X=1-8) (13-20)/Command Output/

Azok a PGM kimenetek aktiválódnak, amelyek Parancs Kimenet #1-8-ra vannak programozva (ld. 11.4 fejezet). Ha a **Parancs Kimenethez Kód Szükséges** opció engedélyezve van, akkor a gomb megnyomása után egy érvényes kódot kell beütni.

Csendes Hibajelzés (21)/Silence Trouble/

A gomb megnyomása elnémítja a hiba esetén jelentkező sípolást. Ha a **Hiba Kódot Igényel** engedélyezve van, a felhasználónak egy érvényes kódot kell beütnie, hogy a funkció működjön.

Szűrénák Elnémítása (22)/Silence Bells/

A gomb megnyomása és utána egy érvényes kód beütése elnémítja a partíció tűzriasztását.

Tűz Reset (23)/Fire Reset/

A gomb megnyomása és utána egy érvényes kód beütése nyugtáz minden tűz riasztást.

Tűzriadó Gyakorlat (24)/Fire Drill/

A gomb megnyomása és utána egy érvényes kód (felhasználói vagy mester) beütése elindítja a Tűzriadó Gyakorlatot. Ez megegyezik a [*][6][Felhasználói/Mester kód][5] művelettel.

Lámpa Teszt (25)/Lamp Test/

A gomb megnyomása és utána egy érvényes kód (felhasználói vagy mester) beütése elindítja a Lámpa Tesztet. Ez megegyezik a [*][6][Felhasználói/Mester kód][8] művelettel (ld. Kezelői Kézikönyv 5.3 fejezet).

Tűzfelügyelői Teszt (26)/Fire Insp Tst/

A gomb megnyomása és utána a Séta Teszt (Egyemberes teszt) kód beütése elindítja a Tűzfelügyelői Teszt Módot. Ez megegyezik a [*][6][Séta Teszt kód][4] művelettel.

Ha a teszt már aktív, a gomb és a kód ismételt használata kikapcsolja a tesztet ([*][6][Séta Teszt kód][5]).

7. rész: Üzembe Helyezői és Felhasználói Kódok

Megjegyzés: A rendszer alapbeállításait célszerű megváltoztatni.

7.1 Üzembe Helyezői Kód /Installer Code/

Ref#: [000000]

A programozás eléréséhez az üzembe helyezői kódot be kell ütni. Az alap üzembe helyezői kód [4010] a 4-digites opcionál (6-digites formátumnál [401000]). Az új kód beviteléhez csak a 0-9 billentyűk használhatók.

Üzembe Helyezői Kizárás /Inst. Lock./

Ref#: [000004]

Ha reset műveletet hajtanak végre és ez a funkció be van kapcsolva, az Üzembe Helyezői Kód és a Letöltő Hozzáférési Kód nem áll vissza az alap értékre. Használja a nyílakat (< >), keresse meg az „Installer Lockout Enable” vagy „Disable” pontot majd nyomja meg a csillagot. Alapban az opció kikapcsolt.

Megjegyzés: Ha a gyártóhoz olyan panel kerül, amelynek más problémája nincs, csak az, hogy nem tudják az Üzembe Helyezői Kódot és a Kizárás engedélyezett, akkor a gyár ezért szervizköltséget fog felszámolni.

7.2 Egyéb Hozzáférési Kódok /Other Acc. Code/

A rendszerbe több felhasználói kód programozható. Alapban ezek mind 4 számjegyűek (A 6 számjegyű kód programozásához olvassa el a 7.4 fejezetet).

A felhasználói kódok programozása részletesen le van írva a Kezelői Kézikönyvben.

Nagy Mester Kód /Grand Master Code/

Ref#: [000001]

A Nagy Mester Kód a #0001 számú kód. A kóddal más felhasználói kódok programozhatók. Az alap érték [1234] 4 számje

gyes módban (6 számjegyes módban a kód [123456]).

Második Nagy Mester Kód /Sec Gr. M. Code/

Ref#: [000002]

Ez a kód csak itt változtatható. A felhasználó számára ezt a kódot nem célszerű elárulni, mert ezt csak szervizelési célokkal csak a telepítő használhatja. A kóddal más kódokat lehet programozni. Az alapbeállítás [AAAA] a 4 számjegyes formátumban (A 6 számjegyes módban a kód [AAAA00]).

Séta Teszt Kód /Walk Test Code/

Ref#: [000003]

Ezt a kódot az egyemberes teszthez (séta teszt) használják ([*][6][Séta Teszt Kód]). A Séta Teszt aktiválásához olvassa el a Kezelői Kézikönyv erre vonatkozó részét. Az alapbeállítás [AAAA] a 4 számjegyes formátumban (A 6 számjegyes módban a kód [AAAA00]).

7.3 Őr Kód /Guard Code/

Ref#: [000005]

A kód csak itt változtatható meg. A felhasználó nem változtathatja meg. Az Őr Kód a riasztás nyugtázására, valamint az összes partíció élesítésére szolgál. A kód csak azt a partíciót tudja hatástalanítani, amelyikhez kijelölik. A kód még használható kiiktatáshoz, parancs kimenet aktiválásához, valamint belépést enged a [*][6] Rendszer Mester Opciók Menübe. Az Őr Kód a következő esetekben lesz hatásos:

- A partíció hatástalanítása közben
- Az Őr Kóddal élesített partíció esetén a kilépési késeltetés letelte után az Őr Kód még 5 percig aktív marad. Ha az Őr Kód nincs engedélyezve az adott partícióra, a kód csak a kilépési késeltetés ideje alatt hatásos.

Az Őr Kód aktív lesz az „Őr Késleltetés” után, ha a következő események történnek. A kód aktív lesz az „Őr Időtartam” alatt.

- Riasztás, hiba vagy tamper esetén
- Ha újabb hiba keletkezik a rendszerben (az újabb hiba újraindítja az időzítést)
- Ha a partíció kényszerített állapotban élesedett

Őr Késleltetés /Guard Delay/

Ref#: [00020306]

Az időtartam programozható be, ami után az Őr Kód aktívvá válik. Az érték [000]-tól [255]-ig terjedhet (percben). Ha [000]-át ütnek be, a kód azonnal aktív lesz. Az alap érték: [000].

Őr Időtartam /Guard Duration/

Ref#: [00020307]

Az időtartam programozható be, amíg az Őr Kód aktív marad a fent említett események után. Az érték [000]-tól [255]-ig terjedhet (percben). Ha [000]-át ütnek be, a kódnak nem lesz időkorlátozása. Az alap érték: [000].

7.4 Hozzáférési Kód Opciók

Ezek az opciók meghatározzák a kód működését, programozását, illetve, hogy az egyes funkciók igényeljenek-e kódot.

Rendszer Opciók /System Option/

Ref#: [000200]

A következő opciók lehetőséget nyújtanak az egyes kódok programozására és működésének szabályozására.

- **Új Nagy Mester Kód /New Grand Mastr/:** Ha engedélyezik, a felhasználó programozhatja a Nagy Mester kódot (hozzáférési kód 1) a [*][6] funkción keresztül. Ha letiltják, a kód csak az Üzembe Helyezői programozáson keresztül változtatható (Alapban: Igen, azaz engedélyezett).
- **6 Digits Kód:** Ha engedélyezik, az összes kód 6 számjegyes lesz, kivétel a panel ID (azonosító) kód és a Letöltési Hozzáférési Kód. Ha nem engedélyezik, az össze kód 4 számjegyű lesz

(Alapban: Nem, azaz nincs engedélyezve).

- **Hiba Kódot Igényel /Tbl Req Code/:** Ha engedélyezik, egy érvényes kódot kell beütni ahhoz, hogy a kezelő sipo-lását nyugtázni lehessen. Ha nincs engedélyezve, bármely gomb nyugtázza a hibajelzést (Alapban: Nem).
- **Kód Kijelzés /Code Display/:** Ha engedélyezik, a kód programozása közben a számjegyek láthatók. Ha letiltják a számjegyek helyett X látható (Alapban: Nem).

Partíció Opciók /Partition Option/

Ref# [0100XX01], ahol az XX a partíció száma.

Azok a kódok fognak a programozásnak megfelelően működni, amelyek az adott partícióhoz tartoznak.

- **Kiiktatás Kódot Igényel /Bypass Req Code/:** Ha engedélyezik, a kiiktatás művelethez kód kell (Alapban: Igen).
- **Auto Élesítés Kódot Igényel /AutoArm Req Cd/:** Ha engedélyezik, az automatikus élesítés előtti előriasztás időtartama alatt egy kódot kell beütni az automatikus élesedés törléséhez. Ha nincs engedélyezve, bármely gombbal törölni lehet az auto. élesedést kód beütése nélkül (Alapban: Nem).

Megjegyzés: Az Auto Élesítés Törlése jelentés kód, ha be van programozva, mindkét alkalommal átmegy a felügyelet felé.

- **Parancs Kimenet Kódot Igényel /Cmd. Out Req Cd/:** Ha engedélyezik, egy kódot kell beütni ahhoz, hogy a [*][7][X] Parancs Kimeneti funkcióra programozott kimenet a megfelelően működjön. Ha le van tiltva, nem kell a kód. Nyolc kapcsolható opció van a Parancs Kimenet 1-8-nak megfelelően (Alapban: az összes Nem, azaz letiltva).
- **[*][6] Bármely Kód /Any Code/:** Ha engedélyezik bármely kóddal be lehet lépni a [*][6] opciókba. Ha nincs engedélyezve, csak a Mester kód alkalmas a

belépésre (Alapban: Nem, azaz nincs engedélyezve).

7.5 Hozzáférési Szintek

Ref# [0100XX05], ahol az XX a partíció száma.

A hozzáférési szintek a *Menetrendnek* /Schedule/ megfelelően fognak aktiválódni. Egy felhasználóhoz csak egy szint rendelhető hozzá.

Partíciónként 61 szint lehetséges. A szint programozásához csak ki kell választani a megfelelőt: 02-63-ig. A 00 szint jelenti azt, hogy a felhasználónak nincs belépése soha. A 01 szint jelenti azt, hogy a felhasználó mindig beléphet az adott szintre.

Megjegyzés: A Rendszer Mester kódot mindig 01 szintre kell programozni.

8. rész: Élesítés és Hatástalanítás

8.1 Élesítés és Hatástalanítás Opciók

Ref#: [0100XX01], ahol az XX a partíció száma.

Ha engedélyezik a **Sziréna /Bell/ „Squawk” /rikácsolás/** opciót, akkor élesítéskor egyszer, hatástalanításkor pedig kétszer szólal meg a sziréna. Minden „Tűz és Betörés”, „Fordított Tűz és Betörés”, „Csak Betörés”, „Fordított Tűz és Betörés” funkcióra programozott kimenet aktiválódik (Alapban: Nem, azaz letiltva).

A téves riasztások csökkentése érdekében a **Hangos Kilépési Hiba /Aud Exit Fault/** funkciót eredményesen lehet használni. Ez akkor jó, ha a felhasználó úgy hagyta el a védett területet, hogy valamilyen hiba keletkezett. Például, ha az ablak, vagy az ajtó nem záródik jól, a rendszer a következő módon értesít: a kezelő sípol, valamint a kimenetek aktiválódnak. Ebben az esetben a felhasználónak vissza kell mennie a helyiségbe és először hatástalanítani, majd újra élesíteni kell a rendszert. Alapban ez a funkció nincs engedélyezve.

8.2 Automatikus Élesítés

Az automatikus élesítés funkció a [*][6] opción keresztül érhető el. Itt a következő lehetőségek vannak: auto. élesítés ideje, napja, auto. élesítés ki- és bekapcsolása, auto. élesítés menetrend szerinti programozása.

Megjegyzés: *Ha a rendszerben Óra Elvesztése /Loss of Time/ hiba van, a funkció nem fog működni.*

Több információért olvassa el a 14.4 fejezetet, vagy nézze meg a Kezelői Kézikönyv erre vonatkozó részét.

Automatikus Élesítés Opciók /Auto Arm Options/

Ref#[0100XX01], ahol az XX a partíció száma.

A művelet partíciónként is végrehajtható. Ha az **Auto Élesítés/Hatástalanítás** funkció engedélyezve van, a felhasználó képes az egyes partíciókat felprogramozni (Alapban: Igen). Ha az **Automatikus Élesítés Kódot Igényel /Autoarm Req Code/** funkció engedélyezve van, a felhasználónak egy érvényes kódot kell beütnie, ahhoz, hogy ne élesedjen a rendszer. Ha le van tiltva, bármely gomb megnyomása törli az automatikus élesítést. Mindkét esetben az **Auto. Élesítés Törlése** jelentő kód átmege a felügyelet felé (Alapban a funkció le van tiltva). Az **Auto. Élesítés /Autoarm/ „Squawk”** funkció engedélyezésekor a sziréna 10 másodpercenként megszólal az élesedés előtti előriasztási idő alatt. Ha nincs engedve, a sziréna nem szólal meg (Alapban: Nem, azaz letiltva).

Automatikus Élesítés Előriasztás Időtartam /Pre Alarm Period/

Ref#[0100XX0205], ahol az XX partíció száma.

Az automatikus élesedéskor az összes billentyűzet sípolni fog a beállított ideig. Ez idő alatt, a partíció még nem éles és a felhasználó elhalaszthatja vagy törölheti az élesítést. Az előriasztási idő 001-255 percig terjedhet (Alapban: 001).

Élesítés Elhalasztása /Postpone Arm/

Ref#[00020305]

Ha az Élesítés Elhalasztása idő be van programozva, a felhasználó nem tudja törölni az élesítést, csak el tudja halasztani a beállított ideig. Ezt egy gomb megnyomásával vagy egy kód beütésével érheti el. Az idő letelte után az auto. élesedés folyamata újra elkezdődik. A halasztás ismételhető, de a panel addig próbál élesíteni ameddig nem sikerül.

Megjegyzés: *Az Automatikus élesítés kikapcsolása, letiltása nem fogja a folyamatot leállítani, ha már egyszer elkezdődött.*

A halasztási idő 001-255 percig terjedhet (Alapban: 000, azaz a funkció tiltva).

9. rész: Belépési és Kilépési Késleltetés

Élesítés alkalmával a panel elindítja a **Kilépési Késleltetést**. A **Hangos Kilépési Késleltetés** opció engedélyezésekor a kezelő 10 másodpercenként sípolni fog, amíg a késleltetési idő le nem telik. Az utolsó 10 másodpercben a kezelő gyorsabban sípol, mert ezzel figyelmezteti a felhasználót az élesedés közeledtéről.

Belépéskor, ha a késleltetett típusú zónát megsértik, a panel elkezd a **Belépési Késleltetést**. A billentyűzet ekkor folyamatos hangot ad. Az utolsó 10 másodperben a hang szaggatottá válik, hogy figyelmeztesse a felhasználót.

9.1 Belépési és Kilépési Késleltetési Idő

Ref#: [0100XX02], ahol az XX a partíció száma.

Minden partíció számára programozható ki- és belépési idő. Ide tartozik a Belépési Késleltetés, Kilépési Késleltetés, Másodlagos Belépési Késleltetés, és a Másodlagos Kilépési Késleltetés. Az idő programozásakor mindig 3 számjegy kell. A programozható időtartam 000-tól 255 másodpercig lehetséges.

- **Belépési Késleltetés** – A belépési késleltetés azonnal elkezdődik, ha egy késleltetett zónát megsértenek (Az alap érték: 30 másodperc).
- **Kilépési Késleltetés** – A kilépési késleltetés azonnal elkezdődik, ha egy érvényes kóddal élesítik a rendszert (Az alap érték: 120 másodperc).
- **Másodlagos Belépési Késleltetés** - A másodlagos belépési késleltetés azonnal elkezdődik, ha egy másodlagos késleltetett zónát megsértenek. A beállított időnek nagyobbnak kell lennie, mint a normál késleltetési idő (Az alap érték: 45 másodperc).
- **Másodlagos Kilépési Késleltetés** – Ez az idő a másodlagos késleltetett zóna kilépési ideje. A késleltetésnek nagyobbnak kell lennie, mint a normál késleltetési idő (Az alap érték: 120 másodperc).

9.2 Belépési és Kilépési Késleltetési Opciók

Ref#: [0100XX01], ahol az XX a partíció száma.

A következő opciók határozzák meg a késleltetés működését.

- **Hangos Kilépési Késleltetés /Exit Delay Aud/** – Ha engedélyezik, a késleltetés alatt a kezelő sípolni fog (Alapban: Nem, azaz letiltva).
- **„Squawk” Kilépési Késleltetés** - Ha engedélyezik, a késleltetés alatt a „Betőrés” /burglary/ típusú kimenet aktív lesz. Letiltás esetén a sziréna halk marad.
- **Belépés Sürgetés /Entry Urgency/** – Ha engedélyezik, a kezelő az utolsó 10 másodpercben, másodpercenként háromszor sípolni fog (Alapban: Nem).
- **Belépés „Squawk”** – Ha engedélyezik, a sziréna kimenet a belépési késleltetés alatt aktív lesz (Alapban: Nem, azaz letiltva).
- **Kilépési Késleltetés Határ /Exit Delay Term/** – Ha engedélyezik, a késleltetési idő lecsökken 5 másodpercre, ha az adott idő alatt egy normál késleltetés zónát nyitnak és zárnak. A késleltetés végén a partíció élesedik (Alapban a funkció le van tiltva).

Megjegyzés: AML hurok esetén (32 érzékelő felett) ez az időtartam kibővül 8 másodpercre.

- **Speciális Riasztás Belépés /Spcl Alm Entry/** – Ha engedélyezik ezt a funkciót a panel eltérő módon fogja jelezni a belépési időt: a kezelő szaggatott üzemmódban fog jelezni, ha a memóriában riasztás van. Ha le van tiltva a panel normál módon jelzi a belépést, még akkor is, ha riasztás történt az előző élesített periódusban (Alapban: Igen).
- **Kilépési Hiba Sípolás /Exit Tbl Beep/** – A rendszer élesítésekor, ha bármilyen hiba van, a kezelő 12-szer fog sípolni, mielőtt a kilépési késleltetés elindulna. Ha le van tiltva a funkció, a kezelő nem jelzi a hiba jelenlétét (Alapban: Nem).

10. rész: A Rendszer Programozása

10.1 AC/DC Tápegység Opciók

Ref# [000200]

A következő opciók a rendszer tápellátásának beállítására szolgálnak. A csillag gombbal lehet ki vagy bekapcsolni a funkciót.

- **Fokozatos Élesztés /Power Up Shunt/** – Ha engedélyezik, a tápfeszültség ráadását követően az összes zóna két percre inaktív lesz (Alapban: Igen).

Ha AML eszközök vannak a „Power Up Shunt” funkciót be kell kapcsolni.

- **AC Hiba Kijelzése /AC Tbl Displ/** – Ha engedélyezik, a kezelő kijelzi az AC hibát (Alapban: Igen, azaz engedve).
- **AC 60 Hz** – Mivel a standard hálózati frekvencia 50 Hz Európában, ezért ezt a funkciót le kell tiltani (Alapban engedélyezett).
- **Élesítés Megakadályozása /AC Inhibit Arming/**– Ha engedélyezik, a rendszert nem lehet élesíteni AC hiba esetén (AC hiba a penelnél, a PC4204, PC4702, PC4820 moduloknál.). Alapban a funkció le van tiltva.
- **Élesítés Megakadályozása /DC/** - Ha engedélyezik, a rendszert nem lehet élesíteni DC hiba esetén (DC hiba a penelnél, a PC4204, PC4702, PC4820 moduloknál.). Alapban a funkció le van tiltva.

***Megjegyzés:** A funkció nem vonatkozik a WLS eszközökre. A panel és a fent említett modulok 24 óra alatt csak három alacsony akkumulátor töltöttség üzenetet képesek az eseménytárba elküldeni. Éjfél után az eseménytár újabb három ilyen típusú bejegyzést tud eltárolni.*

10.2 Szirénaáramkör Felügyelete

Ref#: [00020300] Sziréna Kikapcsolás

Ref#: [000200] Rendszer (Sziréna) Opciók

A Sziréna Kikapcsolás /Bell Cut-off Time/ idő meghatározza, hogy a sziréna meddig szóljon, ha egy riasztás történik. A beállítható érték: 000-255 perc. Az alapbeállítás 004 perc.

A következő opciókkal a tűz/betörés kimenet működését lehet szabályozni.

- **Sziréna Kikapcsolás /Bell Shutdown/:** A „betörés” típusú szirénák nem fognak aktiválódni olyan zónáknál, amelyek elérték a riasztás számláló értékét (swinger shutdown). Alapban a funkció engedélyezve van.
- **Tűz Időzítés /Fire Timeout/:** A „tűz” típusú sziréna kimenetek követik a „betörés” típusú sziréna kimenet időzítését. Ha a funkció ki van kapcsolva, a sziréna addig szól, ameddig egy érvényes kódot be nem ütnek (Alapban: Igen).

További információkért nézze meg a 11.1 és 2.11 fejezeteket.

10.3 Óra Opciók

A Rendszeridő és Dátum beállítása

Az óra és a dátum szabadon programozható a felhasználó által. Bővebb információ a Kezelői Kézikönyvben.

Nyári Időszámítás /Daylight Savings/

Ref#: [00020303]

A nyári időszámítás kezdeti ideje programozható be. A programozható érték: A HH /hónap/ 01-12, N /Nap/ 1-7 Vasárnap-Szombat, H /Hét/ 1-5.

Ahhoz, hogy a nyári időszámítás ideje április első vasárnapja legyen, üsse be a következőket: [0411]. Hajnali kettő órakor az óra automatikusan átáll három órára. Az összes erre az időpontra beprogramozott napirend szerinti működés nem fog működni.

Téli Időszámítás /Standard Time/

Ref#: [00020304]

A téli időszámítás kezdeti ideje programozható be. A programozható érték: A HH /hónap/ 01-12, N /Nap/ 1-7 Vasárnap-Szombat, H /Hét/ 1-5.

Ahhoz, hogy a téli időszámítás ideje október utolsó vasárnapja legyen, üsse be a következőket: [1015] (Előfordul, hogy egy hónapban 5 vasárnap van. Ha csak 4 vasárnap van a hónapban, akkor az átállítás a 4. vasárnapon történik meg). Hajnali kettő órákor az óra automatikusan átáll egy órára. Az összes erre az időpontra beprogramozott menetrend szerinti működés kétszer fog megtörténni.

Óra Opciók

Ref#: [000200]

A ki- és bekapcsolt állapot között a csillag gombbal lehet váltani.

- **24 Hr kijelzés /Military Time/:** Az óra 24 órás formátumban jelzi ki az időt. A dátum HH/NN/ÉÉ formátumú lesz. Ha nem engedélyezik a funkciót, az óra 12 órás formátumú lesz és a délelőttöt „a”, a délutánt „p” fogja jelezni. A dátum a következő módon alakul: Hónap/NN/ÉÉ. Alapban a funkció ki van kapcsolva.
- **Belső Kristály Idő /Crystal Time/:** A belső kristály frekvenciáját követi. Ha letiltják, az óra az AC frekvenciáját figyeli. Alapban a funkció le van tiltva.

Óraállítás /Clock Adjust/

Ref#: [00020308]

Ezen opción keresztül az óra késése vagy sietése kompenzálható. A panel minden nap korrigálja az időt a beprogramozottak szerint. Például, ha az óra 9 másodpercet késik, akkor [051]-et kell beállítani. A beírható értékek 000-255 másodpercig lehetségesek. Az alapbeállítás [060].

Megjegyzés: Az óraigazítás idejére ne programozzon napirend szerinti eseményt.

10.4 Esemény Üzenetek

Az alap esemény üzenetek megváltoztathatók a felhasználó által. Az új címke beírásához csak a karaktereket kell beütni. Az üzenetek csak akkor jelennek meg, ha a [*][6] „Speciális Üzenetek /Special Messages/” opció engedélyezve van. Ez alól csak egy kivétel van: a zóna hiba és a zóna tamper, azaz hiába tiltják le az opciót a zóna hiba és zóna tamper üzenet mindig fog jelenni.

FAIL TO ARM /ÉLESÍTÉSI HIBA/

Ref#: [000100]

Az üzenet minden kezelőn megjelenik, ha érvényes kóddal akarnak élesíteni, de a rendszer még nem áll készen erre. Az üzenet 5 másodperc múlva eltűnik.

ALARM WHEN ARMED /RIASZTÁS VOLT AZ ÉLESÍTETT ÁLLAPOTBAN/

Ref#: [000101]

Az üzenet hatástalanításkor jelenik meg abban az esetben, ha az előző élesített periódusban riasztás történt. Az üzenet 5 másodperc múlva törlődik, majd kigyullad az a zónalámpa, ahol a riasztás volt.

4701 2-W SMOKE /2-VEZETÉKES FÜSTÉRZÉKELŐ/

Ref#: [000102]

Az üzenet a 4701-es modulon lévő 2-vezetékes füstérzékelő zónához tartozik.

4701 WATERFLOW

Ref#: [000103]

Az üzenet a 4701-es modulon lévő „waterflow” típusú zónához tartozik.

Megjegyzés: Ha több mint egy tűz típusú üzenet keletkezik, akkor azok egymás után jelennek meg. A tűz riasztás nyugtázása után a „Fire Bell Has Been Silenced” /A tűz szirénák el lettek csendesítve/ mondat jelenik meg. Ez addig marad a kijelzőn, amíg a partíciót nem élesítik.

ZONE TAMPER /ZÓNA TAMPER/

Ref#: [000104]

Az üzenet minden olyan zóna tamper állapotánál megjelenik, ahol DEOL felügyelet van.

ZONE FAULT /ZÓNA HIBA/

Ref#: [000105]

Az üzenet zóna hiba esetén jelenik meg.

10.5 Riasztás Számláló /Swinger Shutdown/

A funkció a kommunikátor állandó, folyamatos, de hasztalan működésének megakadályozására jó. A zónák beállíthatók úgy, hogy kövessék, vagy ne kövessék a riasztás számlálást (ld. 5.4 fejezet).

Riasztási Határ /Swinger Limit/

Ref#: [00040201]

Az a riasztás/tamper/hiba esetszám programozható be, ami után már az adott zónára nem fog elindulni a kommunikáció. A beírható érték 000-tól, 255-ig terjedhet. Az alap érték 003. A 000 beírása letiltja a funkciót.

Riasztás Számlálás Újraindítása 24 Óránként

Ref#: [000401]

Keresse meg a „**Shutdown 24Hrs**” opciót. Ha a „**Shutdown 24Hrs**” opciót engedik, a számláló éjfélkor, illetve minden élesítést követően újra elindul. A panel minden egyes zónánál figyeli a számlálót, és ha eléri a beállított értéket, nem veszi figyelembe a további riasztásokat. Ha ezt a funkciót letiltják, a számláló csak akkor áll vissza, ha a partíciót élesítik (Alapban: Nem, azaz letiltva).

10.6 Tamper

Ref#: [000200]

A következő opciók a zóna tamper működését szabályozzák. A [*] billentyűvel lehet ki, illetve bekapcsolni az adott részeket.

- **Tamper Tiltás /Tamper Inhibit/:** Ha engedélyezik, a tamper hibás zóna

nyitottként fog megjelenni. Ez esetben a felhasználó nem tudja kiiktani azt a zónát és a rendszert sem tudja élesíteni addig, amíg nem lép be az Üzembe Helyezői programozásba. Erre figyelmeztet a megjelenő üzenet: „Arming Inhibited. Call for Service” /Élesítés megtiltva, hívja a telepítőt/.

- Ha letiltják a funkciót a tamper hiba átmegy a felügyelet felé, de a zóna kiiktatható és élesíteni is lehet a rendszert (Alapban: Nem, azaz letiltva).
- **Eszköz Tamper /Device Tmp Dis/:** Engedélyezés esetén a WLS zónák mindig tamper riasztást adnak és a felügyelet is így kapja meg a jelet, akár élesítve volt a rendszer, akár nem. Ha letiltják, hatástalanított állapotban a WLS zóna tamperje hibaként fog jelentkezni. A zóna tamper bekerül az eseménytárba, de a felügyelet nem értesül róla. Az esemény csak akkor jut el a felügyeletre és kerül be az eseménytárba, ha élesítve van a rendszer. Alapban a funkció engedélyezett.
- **Tamper/Hiba Nyitott Zóna /Tmp/Flt Opn Zn/:** Engedélyezésekor bármely típusú élesített zóna tamperje vagy hibája riasztást okoz ugyanúgy, mint ahogy a tamper és hiba állapot is. Ha nincs engedve, a tamper és hiba állapot nem okoz riasztást. Alapban a funkció engedélyezett.

10.7 Telefonvonal Felügyelete

Ref#: [000401]

Keresse meg a **TLM Enabled /TLM engedélyezése/** pontot. A panel figyelni fogja a telefonvonalat, és hibát jelez, ha nem látja. A pont kiválasztásakor a panel leteszteli a telefonvonalat és kijelzi a hibát. Alapban a funkció engedélyezett.

A **TLM Aud Bell /TLM Sziréna/** rész kiválasztásakor, TLM hiba esetén élesített állapotban a sziréna, hatástalanított állapotban pedig a kezelő jelzi a hibát. Letiltáskor csak a kezelő jelzi a hibát (élesített és hatástalanított állapotban is). Alapban a funkció engedélyezett.

A **TLM Tbl Delay** /TLM Hiba Késleltetés/ pontban a hiba megállapítása előtti ellenőrzések számát lehet beállítani (Ref#: [00040206]). A panel 10 másodpercenként ellenőriz. A bevihető értékek 003-255-ig terjednek. Az alapbeállítás 003.

10.8 Teszt Átvitel

A kommunikáció meglétének ellenőrzése egyszerűvé válik a teszt átvitel funkcióval. A teszt átvitel engedélyezéséhez be kell kapcsolni a **Periodic Test** /Ismétlődő Teszt/ opciót (Ref#: [000401]), majd keresse meg ezt a részt. Alapban: Nem, azaz letiltva). A teszt átvitelnél be kell programozni az időt és dátumot, valamint a tesztek közötti időtartamot is.

Ismétlődő Teszt Napjai /Periodic Tx Delay/

Ref#: [0004020400]

Itt a tesztek közötti időt kell beírni. A beírható érték 001-255 *nap* lehet. Az alapbeállítás 001. Ha a **Test Tx in Min** pontot engedik, az „Ismétlődő Teszt Napjai” érték *percben* lesz értendő. Ha letiltják ezt az opciót, a tesztek közötti idő napban értendő. Alapban a funkció le van tiltva.

Ismétlődő Teszt Idő /Periodic Tx Time/

Ref#: [0004020401]

Itt a teszt átvitel idejét lehet beprogramozni. Az időt 24 órás formátumban kell beírni (ÓÓ:PP). Az alapbeállítás 00:00, azaz éjfél.

A funkció működéséhez be kell programozni a teszt átvitel jelentő kódot.

10.9 Átvitel Késleltetése

Az Átvitel Késleltetése idő beállítása esetén a panel késlelteti az átvitelt a programozott ideig (másodpercben).

Ha a **Test Tx in Min** pontot engedik, a programozott érték másodperc helyett *percben* lesz értendő.

Megjegyzés: *Ne használja ezt a részt, ha kevesebb, mint 5 perces késleltetésre van szüksége.*

AC Hiba Késleltetés /AC Fail Delay/

Ref#: [00020310]

A panel késlelteti a hiba kijelzését a kezelőn és egyéb kijelzőkön a beállított ideig (000-255 perc). Ha nem használják, az alapbeállítást kell meghagyni ([000]).

AC Hiba Átvitel Késleltetés /AC Fail Tx Delay /

Ref#: [00040202]

A panel késleltetni fogja az AC hiba esetén elküldendő jelentő kódok átvitelét a meghatározott ideig (órában és percben: 0000-2359). Az alapbeállítás: 0700.

Zóna Átvitel Késleltetés /Zone Tx Delay/

Ref#: [00040203]

A panel késleltetni fogja a zóna hiba esetén elküldendő jelentő kódok átvitelét a meghatározott ideig. A beírható érték 000-255 másodpercig terjedhet. Az alapbeállítás 000. Ha a riasztást nyugtázzák az adott idő alatt a felügyelet nem értesül róla. Az Átvitel Késleltetése /Transmission Delay/ opciót engedélyezni kell a zónára, hogy a művelet megtörténjen.

Foglalt Vonal Késleltetése /Busy Tone Delay/

Ref#: [00040205]

Ha a tárcsázás után a panel foglalt vonalat érzékel, a programozott ideig vár (másodpercben: 000-255), majd újból tárcsáz. Az alap érték 060.

Hívás #1 /Dial Attempts #1/

Ref#: [00040207]

Itt állítható be az a szám, ahányszor a panel az első telefonszámon próbálja meg elérni a felügyeletet, hogy elindítsa a kommunikációt. Ha ezután sem sikerül a kapcsolat, a Failure To Communicate (FTC) /Kommunikációs Hiba/ üzenet jelenik meg. A beállítható érték: 001-255. Az alapbeállítás 010.

Hívás #2 /Dial Attempts #2/

Ref#: [00040208]

Itt a második telefonszámra lehet beállítani a próbálkozások számát.

Hívás #3 /Dial Attempts #3/

Ref#: [00040209]

Itt a harmadik telefonszámra lehet beállítani a próbálkozások számát.

Hívás Késleltetése /Dialing Delay/

Ref#: [00040210]

Egy sikertelen kapcsolatfelvétel utáni várakozás ideje állítható be. Beírható értékek: 001-255. Az alapbeállítás 020.

4164 Alacsony Akku. Késleltetés /4164

Low Bat Dly/

Ref#: [00040211]

A kommunikáció késleltetve van a programozott ideig (napokban). Beírható értékek: 001-255. Az alapbeállítás 007.

„Waterflow” Késleltetés

Ref#: [00020309]

A esetleg jelen lévő sprinkler rendszerből érkező jelek elküldését lehet késleltetni. A maximálisan megengedhető késleltetés 90 másodperc. Az alapbeállítás 000 (ez jelenti a letiltást). A késleltetés minden „waterflow” típusú zónára érvényes lesz (ld. 5.4 fejezet).

10.10 Kereszt Zóna Késleltetés /Cross Zone (Police Code) Alarm

Ref#: [00020301] Rendőrségi Kód Időzítő

Ref#: [00040307] Kereszt Zóna (Rendőrségi Kód) jelentő kód

A Kereszt Zóna jelentő kód akkor kerül átvitelre, ha egy partíción adott időn belül két zóna megy riasztásba (a rendőrségi kód időn belül). Ahogy az első zóna riaszt, a panel elkezd a kommunikációt (riasztás), valamint elindítja a **Rendőrségi Kód Időzítőt**.

Ha a programozott időn belül a második zónát is megsértik, a panel elküldi a második riasztásra vonatkozó jelentő kódot, valamint a **Kereszt Zóna jelentő kódot** is.

A Rendőrségi Kód Időzítő lehetséges értékei: 000-255. Az alap érték: 060.

11. rész: Programozható Kimenetek

11.1 A Panel Kimenetei

A panelen három kimenet van: Sziréna, SAUX+, PGM.. A 4204/4116/4702 modulokkal a kimenetek száma bővíthető. Az összes kimenet egyenként programozható.

SAUX+

Ref#: [0005]

A kimenet terhelhetősége 300mA (12 V DC mellett). Alapértelmezés szerint ez a kimenet a 4-vezetékes füstérzékelők számára van (39-es kimeneti opció Parancs Kimenet #2). Ebben a módban a 12 V, a [*][7][2] parancs hatására eltűnik, ami a füstérzékelők alaphelyzetbe visszaállítása miatt fontos.

Sziréna Kimenet /Bell Output/

Ref#: [0006]

A BELL+ kapcson mindig 13,8 V DC, a BELL- kapcson pedig mindig 12,6 V DC feszültség van. A különbség a szirénahurok felügyelete miatt fontos. Amikor a sziréna-kimenet aktiválódik, a BELL- földre kapcsol. Ha nem használják a sziréna kimenetet, 1000 Ω-os ellenállással kell lezárni.

PGM Kimenet

Ref#: [000700] a PGM1-nél

A PGM kimenet aktiválható normál, vagy fordított módban. Az alapbeállítás mindkét PGM-re vonatkozik (Parancs Kimenet #1). Ez az alapbeállítás az 1-es partícióra vonatkozik 005 másodperces szaggatott idővel. A PGM kimenet AML működésre programozása a 4.4 fejezetben található. Az AML-re való beállítás kizár minden más opciót arra a kimenetre.

11.2 PGM Opciók

Összesen 59 programozási opció lehetséges. Néhány opciónál az is beállítható,

hogy melyik partíció aktiválja azt. A kiválasztáshoz használja a [<][>] billentyűket, majd a csillagot.

Tűz és Betörés (00) /Fire and Burglary/

A kimenet aktiválódik, ha az adott partícióban betörés vagy tűz típusú riasztás történik.

Invertált Tűz és Betörés (01) /Inverted Fire and Burglary/

A kimenet deaktiválódik, ha az adott partícióban betörés vagy tűz típusú riasztás történik.

Csak Betörés (02) /Burglary Only/

A kimenet aktiválódik, ha az adott partícióban betörés típusú riasztás történik.

Invertált Csak Betörés (03) /Inverted Burglary Only/

A kimenet deaktiválódik, ha az adott partícióban betörés típusú riasztás történik.

Csak Tűz (04) /Fire Only/

A kimenet aktiválódik, ha az adott partícióban tűz típusú riasztás történik.

Invertált Csak Tűz (05) /Inverted Fire Only/

A kimenet deaktiválódik, ha az adott partícióban tűz típusú riasztás történik.

Élesített Állapot (06) /Arm Status/

A kimenet aktiválódik, ha a kiválasztott partíció éles.

Invertált Élesített Állapot (07) /Inverted Arm Status/

A kimenet deaktiválódik, ha a kiválasztott partíció éles.

Napirend (08) /Date Schedule/

A kimenet a kiválasztott napirendi feladat szerint fog működni. Üsse be a napirendi számot 02-99-ig, majd kapcsolási időt 00-

59-ig (ezt másodpercben). A 00 programozásakor a kimenet a beállított intervallum végéig aktív lesz. A napirend programozásáról bővebb információ a 14.1 fejezetben olvasható.

Kapcsolt Strób (09) /Latched Strobe/

A kimenet aktiválódik, ha az adott partícióban riasztás történik. A kimenet addig marad aktív, amíg nem hatástalanítják a rendszert. Ha hatástalanítva van a kimenet, addig marad aktív, amíg nem élesítik a rendszert.

Hiba Kimenet (10) /Trouble Output/

A kimenet aktiválódik, ha a kiválasztott partíción valamilyen hiba történik. Rendszer Hiba (TLM, óra elvesztése) esetén az összes kimenet hibát fog jelezni.

Kisegítő Idő (11) /Courtesy Pulse/

A kimenet aktív lesz a ki- és belépési ideig, valamint további két percig. Ugyancsak aktív lesz abban az esetben, ha hatástalanított a rendszer és nincs belépési késleltetés.

Csengő Követés (12) /Chime Follower/

A kimenet aktiválódik, ha bármely partíción ajtócsengőt használnak. A kimenet deaktiválódik, ha az ajtó csengő funkció ideje letelik. A kimenet működéséhez szükséges az Ajtócsengő funkció engedélyezése.

Csak TLM (13) /TLM Only/

A kimenet aktiválódik telefonvonal hiba esetén.

TLM és Riasztás (14) /TLM Alarm/

A kimenet aktiválódik telefonvonal hiba és riasztás (a kiválasztott partícióban) esetén.

Kommunikációs Hiba (15) /Failure To Communicate/

FTC hiba esetén a kimenet aktív lesz. Addig marad aktív, ameddig a kommunikáció nem sikerül.

Aktív Kommunikáció (16) /Communications Active/

A kommunikáció időtartama alatt aktív lesz a kimenet.

Kommunikáció Jelzése (17) /Ground Start/

A kommunikáció megkezdése előtt a programozott ideig (másodpercben) aktív lesz a kimenet.

Megjegyzés: A kimenet a PGM-re (Indító) programozott idő fogja követni.

Kioltó Kimenet (18) /Kissoff Output/

A kommunikáció befejezése után a programozott ideig (másodpercben) aktív lesz a kimenet.

Megjegyzés: A kimenet a PGM-re (Kioltó) programozott idő fogja követni.

„Combus” (19)

A kimenet deaktiválódik „Combus reset” alkalmával.

Üzemkész Állapot (20) /Ready State/

A kimenet aktív lesz abban a pillanatban, ahogy az összes kiválasztott partíció élesítésre kész. Ha a kiválasztott partíció nincs üzemkész állapotban, a kimenet nem lesz aktív.

Zóna Riasztás (21) /Zone Alarm/

A kimenet jelezni fogja a kiválasztott zóna riasztását. A kimenet addig marad aktív, amíg újra nem élesítik a partíciót.

Zóna Követése (22) /Zone Follow/

A kimenet követi a kiválasztott zóna állapotát. Élesített rendszernél, ha a zóna nyitott, a kimenet aktív lesz. Ha a zóna nyugalmában van, a kimenet csak akkor deaktiválódik, ha riasztás történik. Ha a **Követő + Riasztás** opciót engedélyezik, a kimenet aktív lesz addig, amíg a partíciót nem élesítik. (ref#: [000200]).

Kényszerített (23) /Duress/

A kimenet a „Duress” kód használata közben aktiválódik.

Megjegyzés: A kimenet követi a „Duress” időzítését.

Zümmer Követő (24) /Buzzer Follow/

A következő események bekövetkeztekor aktiválódik a kimenet: belépési késleltetés, automatikus élesítés figyelmeztetése, 24 órás Zümmer zónariasztás.

Távoli Működtetés (25) /Remote Operation/

Letöltés alkalmával aktiválódik a kimenet és úgy is marad, ameddig a letöltő számítógép be nem fejezi az adást.

Kilépés Követése (26) /Exit Follow/

A kimenet a kilépési késleltetést követi.

Belépés Késleltetés (27) /Entry Follow/

A kimenet a belépési késleltetést követi.

Zóna Tamper (28) /Zone Tamper/

Ha az adott partíción tamper riasztás keletkezik, a kimenet aktív lesz. A kimenet addig marad ebben az állapotban, amíg a partíciót nem élesítik, vagy a sziréna időzítése le nem jár.

Zóna Hiba (29) /Zone Tamper/

Ha az adott partíción hiba keletkezik, a kimenet aktív lesz. A kimenet addig marad ebben az állapotban, amíg a partíciót nem élesítik, vagy a sziréna időzítése le nem jár.

Zóna Tamper Követés (30) /Zone Tamper Follow/

Ha az adott zónánál tamper riasztás történik, a kimenet aktív lesz. Tartja ezt az állapotát, majd ahogy a zóna nyugalomba kerül (tamper megszűnik), deaktiválódik. Ha a **Követő + Riasztás** opciót engedélyezik, a kimenet aktív lesz addig, amíg a partíciót nem élesítik. (ref#: [000200]).

Zóna Hiba Követés (31) /Zone Tamper Follow/

Ha az adott zónánál hiba történik, a kimenet aktív lesz. Tartja ezt az állapotát, majd ahogy a zóna nyugalomba kerül (hiba megszűnik), deaktiválódik. Ha a **Követő + Riasztás** opciót engedélyezik, a kimenet aktív lesz addig, amíg a partíciót nem élesítik. (ref#: [000200]).

Élesített „Stay” Mód (32) /Armed Stay Mode/

A kimenet aktív lesz, ha az adott partíciót „stay” módban élesítik.

Élesített „Away” Mód (33) /Armed Away Mode/

A kimenet aktív lesz, ha az adott partíciót „away” módban élesítik.

2-vezetékes Füstérzékelő Riasztás (34) /2-wire Smoke Alarm/

A kimenet követi a PC4701 modul bemenetének riasztási állapotát. Ha a bemenet riaszt, a kimenet aktiválódik, ha visszaáll, a kimenet deaktiválódik.

2-vezetékes Füstérzékelő Hiba (35) /2-wire Smoke Trouble/

A kimenet követi a PC4701 modul bemenetének hiba állapotát. Ha a bemeneten hibát észlel, a kimenet aktiválódik, ha a hiba megszűnik, a kimenet deaktiválódik.

„Waterflow” Riasztás (36)

A kimenet követi a PC4701 modul „waterflow” bemenetének állapotát. Ha a bemenet riaszt, a kimenet aktiválódik, ha visszaáll, a kimenet deaktiválódik.

„Waterflow” Hiba (37)

A kimenet követi a PC4701 modul „waterflow” bemenetének állapotát. Ha a bemeneten hibát észlel, a kimenet aktiválódik, ha a hiba megszűnik, a kimenet deaktiválódik.

Parancs Kimenet 1-8 (38-45) /Command Output/

A kimenet aktiválódik a [*][7][1-8] parancs beütésekor. Minden kimenetnek időzítést kell adni (alapban 000 másodperc, kivétel a Parancs Kimenet #2, ahol 005). A [000] beütése lehetőséget ad a kimenet be/kikapcsolására ([*][7][1-8] beütésével).

Megjegyzés: Az összes kimenet deaktiválódik, ha az üzembe helyezői programozásból kilépnek.

További megjegyzések:

Ha több mint egy PGM van felprogramozva ugyanarra a Parancs Kimeneti funkcióra (pl. P. K. 1), akkor célszerű a következőkről meggyőződni:

- A PGM ugyanazon a partíción van **VAGY**
- A PGM funkciók ne keresztezzék egymás idejét (ha két különböző partíció van).

Ha a „**Fordított Parancs Kimenet #X**” /**Inv Cmd Out #X**/ opciót engedélyezik, a kimenet működése fordítottá válik. Alapban ez a funkció engedélyezett a Parancs Kimenet #2-nél.

Ha az „**Érzékelő Reset Parancs#2**” /**Sen Rst Cmd#2**/ opciót engedélyezik, a Parancs Kimenet #2-re állított kimenet aktiválásakor, az oda kötött füstérzékelőkön „reset” művelet megy végbe. A művelet alatt a „Command Output #2” címke jelenik meg a kezelőn. Ha nincs tűz, csak vakriasztás volt, az érzékelők visszaállnak normál állapotra.

Parancs Kimenet Címkék /Command Output Labels/

Ref#: [0100XX06YY], ahol az XX a partíció száma, az YY a parancs kimenet száma (01-08).

A rendszer címkéi ugyanazon a módon programozhatók. A címkék programozása bővebben az 5.4 fejezetben olvasható.

Rendőrségi Kód (46) /Police Code/

A kimenet akkor lesz aktív, ha a Kereszt Zóna/Rendőrségi Kód (Cross Zone/Police Code) átmegy a felügyelet felé. Egy kód bevitelére a kimenet deaktiválódik.

Fenntartás (47) /Holdup/

A kimenet aktív lesz, ha a „holdup” típusú zónát megsértik és riasztásba megy át. Egy kód bevitelére a kimenet deaktiválódik. Tamper és hibás „holdup” zónánál nem aktiválódik.

Tűz Zóna Hiba (48) /Fire Zone Tbl/

Kiiktatott vagy hibás tűz típusú zónánál a kimenet aktív lesz. A kimenet deaktiváló-

dik, ha a kiiktatást törlik, vagy ha a zóna hibája megszűnik.

Folyamatos Tűz (49) /Steady Fire/

A tűz típusú zónából érkező riasztás hatására a kimenet aktív lesz (a hangos zóna attribútumot engedélyezni kell).

Időzített Tűz (50) /Temporal Pattern Fire/

A tűz típusú zónából érkező riasztás hatására a kimenet időzített mód szerint fog aktiválódni (a hangos zóna attribútumot engedélyezni kell). Az időzített mód a következők szerint alakul: 0.5 mp. BE, 0.5 mp. KI, (kétszer), majd 0.5 mp. BE és 1.5 mp. KI. A folyamat a nyugtázás után megszakad.

Megjegyzés: A 4202/4216 modulok szükségesek.

„CSFM” Tűz (51)

A tűz típusú zónából érkező riasztás hatására a kimenet „California State Fire Marshal” mód szerint fog aktiválódni (a hangos zóna attribútumot engedélyezni kell). A CSFM mód a következők szerint alakul: 10 mp. BE, 0.5 mp. KI. A folyamat a nyugtázás után megszakad.

Pulzáló Tűz (52) /Pulsed Fire/

A tűz típusú zónából érkező riasztás hatására a kimenet pulzáló mód szerint fog aktiválódni (a hangos zóna attribútumot engedélyezni kell). A pulzáló mód a következők szerint alakul: 0.5 mp. BE, 0.5 mp. KI. A folyamat a nyugtázás után megszakad.

Tűz Strób (53) /Fire Strobe/

A tűz típusú zónából érkező riasztás hatására a kimenet folyamatos módban fog aktiválódni (a hangos zóna attribútumot engedélyezni kell). A folyamat a nyugtázás után nem szakad meg, csak a Reset művelet után.

Földzárlat (54) /Ground Fault/

A kimenet földzárlat esetén aktiválódik. A hiba korrigálása után a kimenet deaktiválódik.

Általános Tűz Hiba (55) /Common Fire Tbl/

A következő hibák esetén aktiválódik a kimenet:

- AC vagy Akkumulátor hiba (PC4010, PC4820, PC4204, PC4702)
- Kommunikátor hiba (TLM1, TLM2, FTC, LINKS)
- Földzárlat

Sziréna Hiba (56) /Bell Trouble/

Ha a felügyelt sziréna kimeneten (PC4010, PC4702) bármilyen hiba adódik (nyitott, zárt állapot), a kimenet aktív lesz. A hiba javítása után deaktiválódik.

AC Állapot (57) /AC Status/

A kimenet akkor aktív, ha az AC jelen van a PC4010 bemenetén, valamint a beléptetet moduloknál is (PC4204, PC4820, PC4702). AC hiba esetén a kimenet deaktiválódik. A kimenet követi az „AC Hiba Késleltetés” idejét.

Partíció Állapot (58) /Partition Status Alarm Memory/

A kiválasztott partíció élesítésekor a kimenet aktív lesz. Akkor deaktiválódik, ha az összes partíció hatástalanított állapotban van. Ha a kijelölt partíción hiba, tamper, riasztás történik, a kimenet pulzálni fog a hátralévő élesítési periódus alatt. Ha hatástalanítják, a riasztás nyugtázásig még tovább fog pulzálni.

11.3 Kimenet Idők

Ref#: [000706XX], ahol az XX a pulzálás típusa (00-03).

Ebben a programozási pontban a PGM kimenetek aktiválási idejét lehet meghatározni. A beírható értékek 000-255 másodpercig terjednek.

Kioltó Pulzus (00) /Kissoff Pulse/

Az alapbeállítás 003 másodperc, de programozható 000-255-ig.

„Ground Start” (01)

Az alapbeállítás 003 másodperc, de programozható 000-255-ig.

Megjegyzés: A panel megvárja a beállított idő végét, és csak azután kezdi el a kommunikációt.

Csengő Pulzus (02) /Chime Pulse/

Az alapbeállítás 002 másodperc, de programozható 000-255-ig.

Kényszerített Pulzus (03) /Duress Pulse/

Az alapbeállítás 005 másodperc, de programozható 000-255-ig.

12. rész: Kommunikáció

Az itt következő részben a kommunikációval kapcsolatos részek programozhatók be, mint például a telefonszámok, jelentő kódok, kommunikátor opciók stb. Alaphelyzetben a Kommunikáció Engedélyezése /Comm Enabled/ funkció be van kapcsolva. A letiltáshoz egyszerűen csak be kell lépni az adott helyre és a csillag [*] gomb segítségével ki lehet kapcsolni a funkciót (ref#[000401]). A kommunikáció letiltása mellett a Letöltés /Downloading/ működni fog.

12.1 Telefonszámok

Ref#: [000400XX00], ahol az XX a telefonszám azonosítója (00-02). A központ összesen három telefonszámot képes felhívni. Ebből az első az elsődleges telefonszám, a második és harmadik csak „tartalékként” szerepel. A számokat „pager” formátumú kommunikációra is lehet használni.

A programozandó telefonszám maximum 31 számjegyes lehet (a 31-be beletartozik a tárcsahang keresése és a szünet is). Speciális karakterek ugyancsak beírhatók, de ezek különleges célt szolgálnak. Az opciók menübe a [*] gomb megnyomásával lehet belépni, ahol a következők vannak:

- [0] Mentés /Save/:** A mentéssel a beírt telefonszám tárolódik el. Ennek egyszerűbb megoldása a beírás utáni # megnyomása (automatikusan tárolódik a beírt szám).
- [1] Tárcsahang Keresése /Dial Tone Search/:** Az erre megfelelő karakternél a panel tárcsahangot fog keresni. Ebben az esetben a kijelzőn a „D” látható. A tárcsahang keresése már be van alapban programozva az első digit helyére.
- [2] 2 mp. Szünet /Pause 2 Seconds/:** A hívási folyamatba 2 másodperc szünetet iktat, amit a kijelzőn az „A” karakter mutat.
- [3] 4 mp. Szünet /Pause 2 Seconds/:** A hívási folyamatba 4 másodperc szünetet iktat, amit a kijelzőn az „E” karakter mutat.
- [4] és [5] DTMF [*][#]:** A telefonszámhoz egy *-ot, #-et lehet hozzáilleszteni, amit a „B” és „C” jelez. A telefonhívó ekkor

ugyanazt a frekvenciát fogja kiadni, mint amikor egy normál gombos telefonon a *-ot, vagy a #-et lenyomják. Egyes esetekben a karaktert a hívás várás letiltásához használják.

12.2 Azonosítósámok

A felügyelet felé történő átjelzésnél a jelentő kódok mellett, egy 4 digités azonosítósám is átmegy. Minden partíciónak saját azonosítója van. Az azonosítósám olyan részekhez szükséges, amelyek nem tartoznak egyes partíciókhoz, mint például a globális kezelő riasztás vagy szerviz jelentő kód.

Az SIA FSK kommunikációs formátum használata esetén 6 számjegyű kódok programozása is lehetséges. Ennek engedélyezéséhez be kell kapcsolni a „6 digit Acct” opciót (ref# [000401], majd meg kell keresni).

Rendszer Azonosító Kód /System Account Code/

Ref#: [00040003]

Üsse be a 4-digités kódot, majd jegyezze fel a Programozói Kézikönyvbe. Alapbeállításként a 4-digités [FFFF] vagy 6-digités [FFFFFF] szerepel.

Partícióazonosító Kód /Partition Account Code/

Ref#: [0100XX00], ahol az XX a partíció száma.

Ezt a kódot a Partíció Programozása részben lehet beállítani. Üsse be a 4-digités kódot, majd jegyezze fel a Programozói Kézikönyvbe. Alapbeállításként a 4-digités [FFFF] vagy 6-digités [FFFFFF] szerepel.

12.3 Tárcsázási Tulajdonságok

DTMF Híváskísérlet

Ref#: [00040200]

Itt programozható be a híváskísérletek száma, ami után a panel DTMF-ről Impulzus üzemmódra tér át. A beállítható érték 000-255-ig lehetséges. A DTMF tiltásakor a panel vagy impulzus vagy rotari módban próbál hívni.

12.4 Kommunikátor Opciók

Ref#: [000401]

A következő opciók határozzák meg, hogy a panel kommunikátora hogyan működjön.

- ◆ **Kommunikáció Engedélyezése /Communications Enabled/:** Letiltása esetén semmilyen kód nem jut el a felügyeletre (Alapban: Y, azaz engedélyezve).
- ◆ **DTMF Hívás /DTMF Dialing/:** Ha engedélyezik a panel DTMF módban tárcsáz (Alapban: Y, azaz engedélyezve).
- ◆ **Visszaállítás BTO-nál /Restore on BTO/:** Engedélyezése esetén, a panel elküldi a visszaállítás jelentő kódokat, ha az összes zóna nyugalomba került, és a sziréna is elhallgatott. Meg kell jegyezni, hogy ha a zóna nem áll vissza nyugalmi helyzetbe, a kódok csak a hatástalanításakor mennek át a felügyeletre. Alapban a funkció engedélyezett (Y).

Megjegyzés: Ne engedélyezze a funkciót, ha a következő opció engedélyezett.

- ◆ **Visszaállítás Hatástalanításakor /Restore on Disarm/:** Engedélyezése esetén a partíció hatástalanításakor a panel elküldi a visszaállítás jelentő kódokat. A partíció hatástalanításáig más, abból a zónából érkező riasztási jelet nem küld át a felügyeletre. Ha letiltják a funkciót, a panel a zóna nyugalomba állásakor azonnal elküldi a jeleket. Alapban a funkció le van tiltva (N).

Megjegyzés: Ne engedélyezze a funkciót, ha az előző opció engedélyezett. Ha

a Sziréna Kikapcsolása /Bell Shutdown/ engedélyezett, ne használja a funkciót.

- ◆ **Kikapcsolás 24 Óra /Shut Down 24HRS/:** Engedélyezésekor a panel „reset”-eli a riasztás számlálót éjfélkor, vagy ha a partíciót élesítik. A számláló számon tartja a zónából érkező riasztásokat, és ha azok elérik a beállított értéket, a panel kikapcsolja azt a zónát. Ha letiltják a funkciót a számláló csak élesítés után „reset”-elődik. Alapban a funkció le van tiltva (N).
- Megjegyzés: Globális zóna esetében célszerű ezt az opciót használni.*
- ◆ **PC ID:** Ha engedélyezik, élesítés alkalmával a panel azonosítja az összes kézilleg kiiktatott zónát. A partíció záró kódot /partition close code/ be kell programozni a helyes működéshez.
- ◆ Ha letiltják, a panel csak a partíció záró kódot küldi el tájékoztatásul a felügyeletre, hogy a partíció élesítésekor kiiktatott zónák voltak a rendszerben. Alapban a funkció le van tiltva (N).
- ◆ **PC Auto. Élesítéskor /PC on Auto Arm/:** A panel elküldi a partíció záró kódot, ha a partíciót úgy élesítették, hogy az automatikus élesítés közben kényszerített zóna is volt a rendszerben. A funkció alapban engedélyezett (Y).
- ◆ **PC ID Visszaállítás /Restores/:** Ha engedélyezik, a zóna riasztás helyett a zóna visszaállítás jelentő kód megy át a felügyeletre jelezve azt, hogy az auto. élesítés alatt kézilleg kiiktatott és kényszerített zóna volt a rendszerben. Ha letiltják a zóna riasztás kód megy át a felügyeletre. Alapban a funkció le van tiltva (N).
- ◆ **TLM Engedélyezése /TLM Enabled/:** A rendszer figyelni fogja a telefonvonalat. A talált hiba azonnal látható a kezelőn (Alapban: Y, azaz engedve).
- ◆ **TLM Hangos Sziréna /TLM Aud Bell/:** Az összes csendes riasztás hangossá válik telefonvonal hiba esetén. Alapban a funkció le van tiltva (N).

- ◆ **FTC Hangos Sziréna /FTC Aud Bell/:** Ha engedélyezik, kommunikációs hiba esetén a sziréna kimenet aktíválódik. Letiltásakor csak a kezelő jelzi a hibát. Alapban a funkció le van tiltva (N).
- ◆ **TLM + Hangos Riasztás /TLM+Alarm Aud/:** Az opció határozza meg a sziréna kimenetek működését, ha a TLM hiba és a riasztás egy időben jelenik meg. Ha engedélyezik az élesített partíciónál meg fog szólalni a sziréna.
Megjegyzés: A Visszahívás funkciót engedélyezni kell a helyes működéshez.
- ◆ **Visszajelzés /Ringback/:** Ha engedik, a sikeres kommunikáció végét a kezelő 10 másodperces sípolással jelzi (Alapban: N, azaz letiltva).
Megjegyzés: Ha több telefonszámon is történik kommunikáció, akkor minden egyes számhoz tartozni fog egy visszajelzés.
- ◆ **„Squawk” Visszajelzés:** Ha engedik, a sikeres kommunikáció végét a kezelő és a sziréna egyaránt jelzi. (Alapban: N, azaz letiltva).
Megjegyzés: A Visszahívás funkciót engedélyezni kell a helyes működéshez.
- ◆ **Periodikus Teszt /Periodic Test/:** A panel tesztkommunikációt hajt végre (Alapban: N, azaz letiltva).
- ◆ **Európai Típusú Hívás /Europe Dial/:** A tárcsázás módja az európai módnak megfelelően fog történni (67/33, adás /szünet). Alapban nincs engedélyezve.
- ◆ **Normál Tárcsázás /Default Dial/:** A panel egy hibás kapcsolatfelvétel után újra és újra megpróbál tárcsázni, függetlenül attól, hogy van-e tárcsahang vagy nincs. A funkció letiltásakor, ha a telefonszámban egy „D” karakter van, a központ csak akkor hív, ha tárcsahang is van (Alapban engedélyezve).
- ◆ **Tel. 1-2 Tartalék /Ph. 1-2 Backup/:** Egy sikertelen kapcsolatfelvétel után a panel az első telefonszám után, a második telefonszámon próbálja meg elérni a felügyeletet. A kommunikátor hívás irányát a második telefonszámnál ki kell kapcsolni. Alapban a funkció le van tiltva.
- ◆ **Tel. 1-3 Tartalék /Ph. 1-3 Backup/:** Ez ugyanaz, mint az előző, azzal a különbséggel, hogy a panel harmadik telefonszámot fogja használni. Alapban a funkció le van tiltva.
Megjegyzés: Ha a Tel. 1-2 részt is engedélyezik, a jelentő kódok mind a két telefonszámra eljutnak (Persze abban az esetben, ha az első telefonszámon sikertelen volt a kommunikáció).
- ◆ **Tel. 2-3 Tartalék /Ph. 2-3 Backup/:** Ez ugyanaz, mint az 1-2 rész, csak itt a második telefonszám után a harmadik telefonszámmra tér át.
Megjegyzés: Ha az Tel. 1-2 részt is engedik, a második telefonszámmra mennek át a jelentő kódok. Ha a második telefonszámnál is hiba van, a harmadik telefonszámmra próbálja meg elküldeni a kódokat. Alapban a funkció le van tiltva (N).
- ◆ **Foglalt Vonal /Busy Tone Det./:** Ha foglalt a vonal négy másodpercig, a panel felfüggeszti a hívást a programozott ideig (Foglalt Vonal Késletetés), majd újra megpróbálja. Ha a funkció le van tiltva, a panel nem fogja keresni a foglalt vonalat (Alapban: N, azaz letiltva).
- ◆ **1300 Hz ID:** A panel egy 1300 Hz-es hangot ad ki a tárcsázás kezdetétől addig, amíg a fogadó helyről a „handshake”-t meg nem kapja. Ha letiltják, a panel nem ad ki semmilyen azonosító hangot. Alapban a funkció le van tiltva.
Megjegyzés: Az opciót Pager 1, Pager 2, és Contact ID formátumnál nem lehet használni.
- ◆ **Váltakozó Hívás /Alternate Dial/:** A beállított hívás iránytól függetlenül, a központ váltakozva hívja először az első, majd a második telefonszámot. Ha letiltják a funkciót, a panel a normál módon fog hívni. Alapban a funkció le van tiltva (N).
- ◆ **SIA 1 Azonosító# /Account/:** Nézze meg a 12.6 fejezetet.

- ◆ **Auto Report SIA:** Nézze meg a 12.6 fejezetet.
- ◆ **Teszt Átv. Percben /Test Tx in Min/:** Ha engedélyezik, a tesz átvitel ideje percben lesz értendő. Letiltása estén az idő napban értendő. Több információért nézze meg a 10.8 fejezetet. Alapban nincs engedélyezve (N).
- ◆ **Átv. Késleltetése Percben /Tx Delay in Min/:** Ha engedélyezik, az átvitel késleltetési ideje percben lesz értendő. Letiltása estén az idő másodpercben értendő. Több információért nézze meg a 10.9 fejezetet. Alapban nincs engedélyezve (N).
- ◆ **Második Vonalt Szaggatása /2nd Line Flash/:** A panel a normál módon fog tárcsázni. Ha a panel 5 másodpercig nem találja a vonalat, felfüggeszti a hívást és áttér a szaggatott módra 90 másodpercig (felfüggeszt, majd újraráhív). Ezután a központ újra a normál telefonvonalat fogja keresni. Alapban a funkció le van tiltva.
Megjegyzés: A funkciót Svédországban használják.
- ◆ **6-digites Azonosító /6 digit Acct/:** Az SIA formátumnál a rendszer és partícióazonosítók 6 számjegyek lesznek. Letiltása esetén a hagyományos 4 számjegyű formátum él. Alapban a funkció le van tiltva (N).

12.5 Hívásirányítás

Ref#: [000400XX02], ahol az XX a telefonszám 00-02.

Ebben a részben programozható be, hogy az egyes jelentő kódok melyik telefonszámra menjenek át. A jelentő kódoknak három csoportja van:

- riasztások és visszaállások
- nyitások és zárások
- minden más vegyes kód

Az egyes csoportok külön programozhatók a telefonszámokra. Alaphelyzetben az összes kód az első telefonszámra megy. A hívásirány ki- és bekapcsolható.

12.6 Kommunikációs Formátumok

Ref#: [000400XX01], ahol az XX a telefonszám 00-02. Minden telefonszámnak ki kell jelölni egy kommunikációs formátumot. Az alapértelmezés szerinti formátum a 20BPS 2300 Hz Handshake.

20BPS 1400/2300Hz Handshake Form.

A 20BPS normál forma a DCI, Franklin, SESCOA és Vertex vevőkön használható.

- Adat = 1800 Hz
- „Kissoff” = 1400/2300 Hz
- Sebesség = 20 Baud

Ez a formátum elküldi az azonosító kódot (a felhasználó azonosítója), valamint a riasztás típusát. A vevő egységtől függően az azonosító lehet 3 vagy 4, a jelentő kód pedig 1 vagy 2 számjegyű.

Ha a három számjegyes formátumot használják, a három digit után egy [0]-át kell ütni.

Ha [0]-át szeretnének programozni a kódba, akkor HEXA A-t kell beütni. Például 103 programozásánál a következőt kell beütni: 1A30.

Ha a jelentő kódot egy digitre állítják be, a második helyre [0]-át kell beírni. Például a „3” beállításához „30”-at kell beütni. Ha [0]-át szeretnének programozni a kódba, akkor HEXA A-t kell beütni. Például a 30 programozásánál a következőt kell beütni: „3A”.

Contact ID

A Contact ID olyan formátum, amely inkább a tone üzemmódban használatos. Ez a fajta formátum a többihez képest több információt képes átvinni és gyorsabb is. Például Contact ID-ben az 1-es Zónánál nem csak az programozható, hogy riasztás történt, hanem a riasztás típusa is, mint a nyitás és zárás.

Contact ID-nél a kétszámjegyű kódot minden eseményhez be kell írni. A 2-digites kód határozza meg a riasztás típusát. Ezután a panel már minden egyéb információt hozzáfűz, mint pl. a zóna száma.

Megjegyzések a Contact ID-hez

1. Az azonosító kód 4 számjegyű kell, hogy legyen.
2. A jelentő kódok mindig kétszámjegyűek.
3. A (0)-át HEXA A-val kell helyettesíteni.
4. A jelentő kód passzolása esetén [00]-át vagy [FF]-et kell beütni. Ez arra jó, ha valamelyik kódok nem akarják használni.

SIA FSK

Az SIA formátum inkább a frekvenciabilentyűzést használja, mint az impulzusos üzemmódot. Az SIA automatikusan létrehozza a jel típusát, mint például a Tűz vagy a Pánik. A 2-digites kód a zóna vagy a felhasználó azonosítására szolgál.

AutoRep SIA

Ref#: [000401], majd ki kell keresni.

SIA formátumnál lehetőség van arra, hogy a központ a zóna és felhasználó azonosítókat is létrehozza automatikusan. Ha az „AutoRep SIA” opciót bekapcsolják, a panel a következők szerint fog működni:

1. A [00] programozása letiltja azt a jelentő kódot (azaz nem kerül átvitelre).
2. A [01]-[FF] programozásakor a panel automatikusan létrehozza a zóna és felhasználó kódokat. Ez azért jó, mert így nem kell végig programozni a kódokat.

„Autorep SIA” kikapcsolt:

1. A [00] és [FF] programozása letiltja azt a jelentő kódot (nem kerül átvitelre).
2. A [01]-[FE] programozásakor a panel elküldi a beállított jelentő kódokat.

SIA 1 Account#

Ref#: [000401], majd keresse meg az opciót.

Ha engedik, a panel az SIA formátumú jeleknél a rendszerazonosítót a partíció számával együtt küldi el. Ha letiltják, a panel használja a partícióazonosítókat. Engedélyezése esetén a partícióazonosítókat nem kell beprogramozni.

„Pager” Formátum

A Pager formátum olyan felhasználásra jó, ahol pl. a szülők szeretnék tudni, hogy gyermekük mikor ér haza.

A formátum programozásánál speciális karakterek is előfordulnak, mint például a Szünet, [*], vagy [#]. A speciális karakterek programozásához nézze meg az 5.1 fejezetet. A panel egy eseményhez csak egyszer küldi el a jelet.

- **Pager Format 1:** Minden eseményhez 7 DTMF digitet küld el: 4 digit az azonosításhoz, 2 digit a jelentő kódnak és egy #, ami a DTMF-et jelöli. A panel egy hívásra csak egy eseményt képes lekommunikálni. A formátum egy 440Hz-es kezdő és egy 1400Hz-es „kissoff” (kioltó) „handshake”-et igényel.
- **Pager Format 2:** Ebben a módban adat nem megy át. Esemény alkalmával a panel a programozott telefonszámot felhívja. Ezt a formátumot általában személyi hívókhoz használják. Az előzővel ellentétben itt nincs szükség indító és kioltó „handshake”-re.

Megjegyzés: Ne használja a formátumot 1300 Hz-es ID-nél.

- **Pager Format 3:** Ugyanaz, mint a Pager 1, csak itt nincs szükség indító és kioltó jelre.

Megjegyzés: Ne használja a formátumot 1300 Hz-es ID-nél.

12.7 Jelentő Kódok

A jelentő kódokat be kell programozni, ha a központ felügyeletre van kötve. A kódok mindig két számjegyesek és lehetnek HEXA számok is. Egyes kommunikációs formátumok csak egy digitet igényelnek.

A jelentő kódok letiltásához [FF]-et (ez az alapbeállítás) vagy [00]-át kell programozni. A jelentő kódok az „A” mellékletben szerepelnek.

13. rész: Letöltés

13.1 Letöltő Opciók

Letöltő Telefonszám /Downloading Tel. Number/

Ref#: [000302]

Itt kell beprogramozni a letöltő számítógép telefonszámát (csak akkor szükséges, ha a Felhasználói Hívás, Periódikus DLS vagy DLS Visszahívás opció engedélyezett).

Panel ID Kód

Ref#: [000303]

Ez a négy számjegyű kód azonosítja a panelt a számítógép felé. Minden panelnél más fajta kódot kell beállítani. Az alapbeállítás 4911.

Panel Letöltő Azonosító Szám

Ref#: [000304]

A négyjegyű azonosító kódot be kell programozni a számítógépen található fájlba is. Ha a két kód különbözik, a panel nem fog engedni semmilyen le- vagy feltöltést. Az alap érték 4910.

Dupla Hívás Időzítés /Double Call Timer/

Ref#: [000305]

Itt a két hívás közötti maximális idő állítható be. A bevihető értékek 000-tól 255 másodpercig terjednek. Az alapbeállítás 060.

Csengések Száma /Number of Rings/

Ref#: [000306]

Ebben a pontban állítható be a csengések száma, amit a panelnek érzékelnie kell, mielőtt válaszolna a letöltő számítógépnek. A bevihető értékek 001-től 255 csengésig terjednek. Az alapbeállítás 008.

Letöltő Opciók /D. Toggle Options/

Ref#: [000300]

A letöltés alapban nincs engedélyezve. Az opciók között a nyilakkal lehet lépkedni, és csillaggal lehet ki és bekapcsolni őket.

- **DLS Engedélyezése /DLS Enabled/:** Ha engedélyezik a letöltést a panel válaszolni fog a bejövő hívásokra a beállított csengés érzékelése után. A panel programozható a dupla hívás szerinti működésre is. Ha letiltják a funkciót, a panel nem fog válaszolni a bejövő hívásokra. Alapban a funkció le van tiltva (N).
- **Felhasználói Hívás /User Call Up/:** Ha engedik, a felhasználó képes lesz a letöltő számítógéppel felvenni a kapcsolatot. Ennek egyszerű módja a [*][6][Mester kód][7] parancs. Alapban a funkció le van tiltva (N).
- **Dupla Hívás /Double Call/:** Ha engedik a panel a dupla hívás módot követi. Ez a következő: A panel az első hívásnál egy vagy két csengést érzékel, majd ha a programozott időn belül megint hívást érzékel, azonnal felveszi (az első csengésnél) és válaszol rá. Ha letiltják a funkciót a panel csak az adott csengésszám után fog válaszolni. Alapban a funkció le van tiltva.
- **DLS Visszahívás /DLS Callback/:** Ha engedélyezik, a kapcsolat létrejötte után a panel és a letöltő számítógép is vonalat bont. Ezután a panel fel fogja hívni a letöltő számítógépet. A funkció alapban le van tiltva (N).
Megjegyzés: Ha több mint egy számítógépet használnak letöltésre, ezt az opciót nem tanácsos használni.
- **Periódikus DLS /Periodic DLS/:** A panel képes arra, hogy periodikusan vegye fel a kapcsolatot a letöltő számítógéppel. A programozott fel/letöltés („batch” fájl) megtörténik az adott időben. A 13.2 fejezetben beállított időben fog a művelet megtörténni. Ezzel egy időben a számítógép várni fogja a panel hívását, hogy megtörténjen a le- vagy feltöltés. Alapban a funkció le van tiltva (N).

- **Felhasználó Eng. DLS /User Enabs DLS/:** Ha engedélyezik, a felhasználó be tudja kapcsolni a csengésérzékelést 60 percre. Ha a DLS-t letiltják, ez a módszer hatástalan. Alapban a funkció le van tiltva (N).

13.2 Periodikus Felhívás /Periodic Call-up/

Ref#: [000301]

A periodikus letöltés idejét, valamint két letöltés közötti időtartamot lehet beállítani.

- **Periodikus Átv. Nap (00) /Periodic TX Days/:** Az ismétlődő letöltések közötti időt lehet beállítani (napokban). A beállítható értékek 001-255 napig terjednek. Az alap érték 030.
- **Periodikus Átv. Idő (01) /Periodic TX Time/:** Beállítható, hogy a panel mikor hívja fel a számítógépet. Az alapbeállítás 00:00 (éjfél).

13.3 PC-Link

Ref#: [000307]

A PC-Link kábel használata egyszerű módja a helyi letöltésnek. A kábel egyik végét a számítógéphez, a másikat pedig a panelen lévő tűskesorra kell illeszteni. Mivel modem nem szükséges, ezért a letöltés ideje lerövidül.

***Megjegyzés:** A PC-Link használata alatt a kommunikáció megszakad.*

14. rész: Esemény Napirend

Az esemény napirend egy olyan tulajdonság, aminek segítségével a központ különböző feladatokat képes ellátni a meghatározott időben. Ilyen például a PGM kimenetek felprogramozása vagy a partíciók adott időben való élesedése.

14.1 Dátum Napirend /Date Schedule/

Ref#: [001001]

A panel dátum napirendet használ az egyes események időhöz kötésénél. Összesen 99 dátum napirend van. A napirend letiltásához minden egyes naphoz és a kizárt csoporthoz is „N”-t kell írni.

Megjegyzés: A 00 és 01-es napirend speciális céllal a PC4820 modulhoz tartozik. Ezzel kapcsolatban a 4820-as leírás ad bővebb információt.

Intervallumok programozása

Ref#: [001001XXYY], ahol az XX a dátum napirend 02-99, az YY pedig az intervallum 01-04.

Minden dátum napirendhez négy intervallum tartozik. Minden intervallum tartalmazza a kihagyott csoportot (holiday groups), az automatikus élesítés/hatástalanítás opciókat, valamint az időt és napot, amihez a napirendi pont tartozik. Az intervallumhoz a következő pontok tartoznak:

Start Idő /Set Start Time/

A napirend szerinti intervallum kezdő ideje állítható be (ÓÓPP). Az alap érték 0000 (éjféli). A beírható értékek 0000-2359-ig lehetségesek. A 9999 beírása nem ad kezdési időt. Ha egy napirendben két intervallum szerepel ugyanazzal a kezdeti idővel, a napirend a hosszabb intervallum végét fogja követni.

Befejezési Idő /Set End Time/

A napirend szerinti intervallum záró időpontja állítható be (ÓÓPP). Az alap érték

0000 (éjféli). A beírható értékek 0000-2359-ig lehetségesek. A 9999 beírása nem ad záró időt.

Opciók Kiválasztása /Select Toggles/

Az intervallumoknál különböző opciók lehetségesek. Ezek a csillag gombbal ki és bekapcsolhatók. Alapban az összes opció ki van kapcsolva.

- **Vasárnap-Szombat /Sunday-Saturday/:** Beállítható, hogy az intervallum melyik napon legyen aktív.
- **Kizárt 1-4 /Holiday/:** Itt lehet kiválasztani, hogy az adott intervallum melyik kizárt csoportot kövesse.
- **Auto-Élesítés /Auto-arm/:** Az intervallumot ki lehet választani bármelyik partíció élesítésére, amelyik a napirendben szerepel.
- **Auto-Hatástalanítás /Auto-disarm/:** Az intervallumot ki lehet választani bármelyik partíció hatástalanítására, amelyik a napirendben szerepel.

Megjegyzés: Ne programozzon egy intervallumot egyszerre auto élesítés és hatástalanítás opcióra.

Kimenet Aktiválása (kevesebb, mint egy perce) /Activating Outputs for Less than One Minute/

A kimenet aktiválási idejét 01-59 másodpercre lehet beállítani. A beállított ideig a kimenet aktív lesz. Ha 00-ra programozzák, a kimenet az intervallum végéig aktív marad (További információ a 11.2 fejezetben olvasható).

Kimenet Aktiválása (több mint egy napra) /Activating Outputs for Longer than One Day/

Ha a napirend túlnyúlik a 24 órás időtartamon, két intervallum szükséges. Először ki kell választani az első intervallum kezdetét és napját (ez lesz a kezdőpont). Ezután be kell állítani az első intervallum végét, és a

második intervallum kezdeti idejét [9999]-re. Legutolsó lépésként ki kell jelölni a második intervallum záró idejét, valamint napját.

Napirend Aktiválása Meghatározott Napon /Activating Schedules on Specific Days/

A speciális felhasználások közé tartozik a napirend aktiválása „kizárt időben” (holiday). Először az intervallum kezdő és záró idejét kell beállítani. Ezután a hét napjainál az „N”-t, a megfelelő kizárt csoportnál /holiday groups/ pedig „Y”-t kell beütni. Normális esetben a kizárt csoportnál a napirend nem fog működni, ezért kivételt képez ez a funkció.

14.2 Kizárt Csoport /Holiday Groups/

Ref#: [001002]

A kizárt csoport olyan napok összessége, amelyeken a programozott napirend nem fog működni. Összesen négy ilyen csoport lehetséges.

A programozáshoz ki kell választani a megfelelő csoportot (Holiday Group 1-4). Ezután a központ kérni fogja a dátumot („Enter Date”). A dátumot 6 számjegyben kell megadni úgy, mint Hónap, Nap, Év (HHNNÉÉ). Az első dátum beírása után a kezelő sípolni fog, ezzel jelezve, hogy újabb dátum írható be. A nyilakkal megtekinthetők az eddig beírt dátumok. A dátum törléséhez csak ki kell választani az adott dátumot és meg kell nyomni a csillagot. Ha már a kizárt csoport ideje lejárt, a hozzá tartozó dátum automatikusan törlődik.

Megjegyzés: A kizárt csoport beállítása előtt feltétlenül szükséges helyesen beállítani a rendszer óráját.

14.3 Nyitás/Zárás Tiltása

Ref#: [001000]

Ha a Nyitás/Zárás Tiltása napirend aktív egy adott partíciónál, akkor az abban a partícióban történő nyitások és zárások bekerülnek az eseménytárba, de nem jutnak el a felügyelet felé. Célszerű ezt az időtar-

tamot arra az időtartamra helyezni, amikor a kommunikátor leterheltsége a legnagyobb. Összesen 99 Nyitás/Zárás Tiltó napirend lehetőség van. Minden ilyen napirend képes arra, hogy letiltsa a nyitás vagy a zárás üzenetkód küldést. Egy napirend nem tudja letiltani egyszerre a nyitást ÉS a zárást, ezért két napirendre van szükség. A következő opciók lehetségesek:

- **Nyitás/Zárás Tiltás Opciók /O/C Suppression Toggle/:** Ha használni akarja ezt a funkciót, állítson be „Y”-t.
- **Dátum Napirend /Date Schedule/:** Üsse be a napirend két számát, amit használni fog.
- **Partíció Opciók /Partition Toggles/:** Annál a partíciónál, ahol a tiltást használják „Y”-t kell beírni.

Megjegyzés: Ha a nyitás tiltása opció aktív, de úgy hatástalanítják a rendszert, hogy riasztás van a memóriában, a nyitás és riasztás utáni nyitás jelentő kódok átmennek a felügyeletre.

14.4 Élesítés/Hatástalanítás Napirend /Arm/Disarm Schedules/

Ref#: [001003]

A funkciót automatikus élesítésre, illetve hatástalanításra használják az adott napirendnél. Összesen 50 Éles./Hat. Napirend van. A következő opciók vannak:

Dátum Napirend /Date Schedule/

Üsse be a Dátum Napirend kétjegyű számát, amit használni fog. Üsse be a napirendet [02]-[99]. Ne használja a [00]-át és a [01]-et.

Partíció Opciók

A partíciónál [Y]-t kell beírni, ahol használják az auto él./hatástalanítást. A napirend programozása:

1. Írja be az auto élesítés/hatástalanítás idejét, ugyanúgy, mint az intervallumál. A Záró időt egy perccel a Start idő utánra kell állítani. Például, ha az auto élesítés/hatástalanítás ideje reggel 8 óra, akkor a Start időt 0800-ra, a Záró időt 0801-re kell állítani.

2. Írjon be „Y”-t azokra a napokra, ahol a partíciót auto élesítik vagy hatástalanítják.
3. Ha nem akarják auto él./hatástalanítani a központot, akkor „Y”-t kell írni bármelyik Kizárt Csoportra, amelyiket követi a napirend.
4. Végül, kapcsolja be az Auto Élesítés /Hatástalanítás pontot, annak megfelelően, hogy melyikre van szükség.

Ahhoz, hogy az auto funkciók működjenek a napirend szerint, a következő pontokat engedélyezni kell:

- A Dátum Napirendet auto élesítés /hatástalanítás funkcióval kell engedélyezni.
- Az „Auto-Arm / Disarm” partíció opciót engedélyezni kell.
- Az „Auto-Arm” felhasználó funkciót engedélyezni kell. Ennek az opciónak nincs hatása a „Scheduled Disarm” opcióra.
- A „Scheduled Arm” vagy a „Scheduled Disarm” felhasználói funkciót engedélyezni kell.

14.5 Napirend Szerinti AMS-220 / 220T

Füstérzékelő Teszt

Az AML füstérzékelők folyamatosan ellenőrzik magukat érzékenységi szempontból, és ha előfordul ilyen, hibaként lejelentik. A központ képes arra, hogy ezt a tesztet meghatározott időben is végrehajtsa. Összesen 50 füst teszt napirend van. Mindegyik tesztet valamilyen dátum napirendhez kell rendelni. A programozás menete a következő:

1. Ref#: [001402], majd [*]
2. A kezelőn ez látható: „Select Entry # / Enter 01-50,” azaz válassza ki a megfelelő helyet. Miután kiválasztotta, nyomja meg a csillagot.
3. A kezelőn most ez jelenik meg: „Enter Sch.# / Enter 00-99”, azaz válassza ki a megfelelő napirendet. Ez lesz az a napirend, amihez a tesztet rendeli (a bevihető értékek 02-99-ig terjednek !).

Alapban az összes füst teszthez 01 van írva (azaz letiltva).

4. A kezelő ezek után újabb adatot kér: „Select Toggle Partition X”. Válassza ki a partíciót, használja a nyilakat majd a csillagot (Y vagy N). A kiválasztott partíciónál aktiválódni fog a füst teszt a programozott időben. Alapban egy partíció sincs kiválasztva (N).

A dátum napirend beállításánál az AML füst teszt idejét ugyanúgy kell beprogramozni, mint az intervallumoknál a start időt. A Záró időt egy perccel a Start idő utánra kell állítani. Például, ha a füst teszt ideje reggel 8 óra, akkor a Start időt 0800-ra, a Záró időt 0801-re kell állítani.

Megjegyzés: Az egyes partíciókra mind külön napirendet kell kijelölni. A tesztek között minimum 10 perceknek kell lennie.

15. rész: LINKS Kommunikáció

15.1 LINKS1000 (Cellarendszerű kommunikáció)

Ha LINKS1000 Cellarendszerű Kommunikátort használnak a felügyeleti központtal való kapcsolattartásra, a következő pontokat kell figyelembe venni.

LINKS1000 Telefonszámok (00-02)

Ref#: [000404XX], ahol az XX a 00-02 (ezek a telefonszám 1-3 azonosítói).

A három telefonszámot akkor használják, ha a vonalas telefonszámok nem elérhetők. A LINKS 1 telefonszám a vonalas szám tartalékként működik. A LINKS 2 és a LINKS 3 ugyanezt a szerepet tölti be.

Megjegyzés: A tárcsahang keresését bele kell illeszteni a vonalas telefonszám elejére.

DLS Számok (03)

Ref#: [00040403]

Ezt a telefonszámot a Letöltéshez kell alkalmazni, ha LINKS1000 kommunikátort használják.

LINKS1000 Opciók

Ref#: [00040404]

- **LINKS1000 Enged/Tilt (Enable / Disable):** Engedélyezni kell, ha LINKS1000-et használnak. Alapban le van tiltva (N).

Megjegyzés: Ha már egyszer a LINKS opciót engedélyezik, a PGM kimenet automatikusan LINKS működésre áll be.

- **LINKS Teszt Adás (Test Tr.):** Ha engedik a panel teszt jelet fog küldeni a felügyeleti LINKS egységnek. Alapban le van tiltva.

Ismétlődő LINKS Teszt /Tr. Cycle/

Ref#: [00040405]

Itt lehet beállítani két LINKS teszt kód kommunikáció közötti időt (napokban). Alapértelmezés szerint 030, de a beírható értékek 001-255-ig terjednek.

Ismétlődő LINKS Teszt Ideje /Tr. Cycle Time/

Ref#: [00040406]

A LINKS Teszt kód ebben az időpontban fog átmenni a felügyeleti központ felé. Az időt 24 órás formátumban kell bevinni. Az alapbeállítás 0000, azaz éjfél.

/A LINKS1000-t Magyarországon nem használják/

15.2 LINKS2XXX (Nagy Hatótávolságú Rádió Kommunikátor)

Ref#: [000405]

A következő opciókat csak akkor kell beállítani, ha LINKS2150/2450-et használnak.

- **LINKS2XXX Enged/Tilt (Enable / Disable):** Engedélyezni kell, ha LINKS2XXX-et használnak. Alapban le van tiltva (N).

Megjegyzés: A megfelelő működéshez engedélyezni kell a kommunikációt.

- **Riasztás/ Visszaállítás (Alarm /Restore):** Ha engedik a LINKS2150 leközli a riasztás és visszaállítás eseményeket. Alapban le van tiltva.
- **Nyitás/Zárás (Open/Close):** Ha engedik a LINKS2150 leközli a nyitás és zárás eseményeket. Alapban le van tiltva.
- **Minden Más (All Others):** Ha engedik a LINKS2150 leközöl minden más eseményt. Alapban le van tiltva.

16. rész: Diagnosztizálás

16.1 Általános Diagnosztika /General Diagnostics/

Ref#: [04]

Ez a funkció csak diagnosztikai célokra szolgál. Ha a rendszerben nincs semmilyen probléma, a kezelőn a következő üzenet jelenik meg: „PC40X0 System No Faults Found”. Ha viszont hibát talál, akkor ezt írja: „Error... Module”. Az üzenet még kiegészül egy-egy karakterrel. A karakterek a hiba típusát, a számok pedig a modult jelölik.

- E = kommunikációs hiba. A központ elvesztette a kommunikációt a modulal.
- T = tamper. A modulon lévő tamper zónát megsértették.
- LV = alacsony feszültség. A modulra csatlakozó combus nem nyújtja a megfelelő feszültséget.

Jelölés#	Modul#
1-8	későbbi felhasználásra
9-24	LCD45XX- #1-16
25	PC4400
26-41	PC41XX-# 1-16
42-50	PC4216-#1-9
51-66	PC4204-#1-16
67	nem használják
68	Escort4580
69-84	PC4820-#1-16
85	PC4701
86-89	PC4702#1-4

16.2 Visszaállítás Gyári Adatokra

Az opció csak a feszültség alá helyezés utáni pár percben lehetséges. Ennek eléréséhez egyszerűen el kell venni, majd újra rá kell csatolni az AC-t és az akkumulátort. Ezek után be kell lépni az Üzembe Helyezői módba, és ref#[0402]-t kell nyomni a panel „reset”-eléséhez. Escort 4580 modulnál a reset művelethez ref#: [0403]-at kell nyomni.

Gyári Alapértékek (szoftveres) /Factory Default/

Ref#: [0402]

Ha kiválasztották az opciót, a panel a következőt írja ki: „Confirm Default Press *”. A művelet megerősítéséhez nyomja meg a csillagot. A csillag gomb megnyomása után a „Power System Down and Restart” üzenet jelenik meg. Csatlakoztassa le az akkumulátort és az AC-t. Ezzel tulajdonképpen törli a programozott adatokat, és a panel visszaáll gyári értékekre. Az összes modult újra be kell léptetni.

AML eszközöknél a panel kulcs visszatér [00]-ra.

Escort4580 Alapértékre Visszaállítás

Ref#: [0403]

Ha kiválasztották az opciót, a panel a következőt írja ki: „Confirm Default Press *”. A művelet megerősítéséhez nyomja meg a csillagot. A csillag gomb megnyomása után a „Resetting 4580 Module” üzenet jelenik meg. Ha a művelet megvan, a kezelőn megerősítő üzenet olvasható: „4580 Default is Complete”. Ezzel az Escort modul visszaáll a gyári értékekre.

16.3 Hardver Reset

Az Üzembe Helyezői kód elvesztése esetén az egyetlen megoldás a hardver reset.

Megjegyzés: Ha az Üzembe Helyezői kizárást engedélyezik, akkor a rendszeren ez a mód sem segít. Ha „reset”-elik a panelt és a kizárás aktív, nincs más megoldás csak a gyárba való visszaszállítás. Ha a panelnek nincs más hibája csak az Üzembe Helyezői kód „elvesztése”, akkor a DSC szervizköltséget fog felszámolni.

Megjegyzés: Mielőtt „reset”-et hajtana végre, az összes AML eszközt törölni kell a rendszerből.

A Reset művelet folyamata:

- Csatlakoztassa le az AC-t és az akkumulátort.
- Kösse össze a PGM1 és Z1 kábeleket. Minden más vezeték ki kell szedni a kábelekből.
- Helyezze újra feszültség alá a központot és várjon 20 másodpercig.

- Csatlakoztassa le az AC-t és az akkumulátort.
- Szüntesse meg a kapcsolatot a PGM1 és Z1 között. Ha minden jól ment, a központ visszaállt a gyári értékekre (Az egyetlen kivétel az eseménytár jelenti, ugyanis az nem törlődik). Ennek következményeként a modulokat is újra be kell léptetni.
- Helyezze feszültség alá a panelt. Először az akkumulátort kell bekötni és csak utána az AC-t.

16.4 Hibák Megtekintése

A riasztóközpont folyamatosan ellenőrzi a rendszert, és ha bármilyen hibát észlel, kijelzi. Ha hiba keletkezik, a „Trouble” fény világít és a kezelő 10 másodpercenként sípol. A sípolás megszüntetéséhez nyomja meg a #-et. A „Trouble” fény a hiba korrigálásáig égve marad.

Ha a „Hangos AC Hiba” /Audible AC Tbl/ opció engedélyezett, a kezelő hangos hangjelzéssel jelzi az „AC Hiba Késleltetés” /AC Fail Delay/ végét. Alapban ez az opció nincs engedélyezve.

Ha a „Kapcsolt Hiba” /Latched Trouble/ engedélyezett, és a PC4010, PC4204, PC4820 vagy a PC4702-nél bármilyen AC vagy akku hiba történik, a panel addig nem nyugtázza a hibát, ameddig a [*][2]-vel meg nem tekintik (A hiba kijelzése akkor sem szűnik meg, ha kijavítják a hibát). Ha nem engedélyezik a funkciót, a hiba kijavításakor a kijelzés azonnal megszűnik. Alapban nincs engedélyezve. A lehetséges hibák kijelzése és leírása a következő táblázatban látható:

Kijelzés	Hiba Leírása
Battery	A központhoz csatlakoztatott akkumulátornak alacsony a töltöttségi szintje.
AC Trouble	Hiba a tápfeszültségnél.
AUX Supply Trouble	A központ AUX+, SAUX+ vagy PGM kimenete túlterhelt.
TLM Trouble	Hiba a telefonvonalnál
TLM TBL Line #1	Hiba az 1-es telefonvonalnál (Csak akkor jön elő, ha a 4701-es modult használják).
TLM TBL Line #2	Hiba a 2-es telefonvonalnál (Csak akkor jön elő, ha a 4701-es modult használják).
FTC Trouble	A központ nem tud kommunikálni a felügyelettel. A hiba akkor keletkezik, ha a programozott hívási kísérlet nem sikerül. Ha közben a panelnek sikerül a kapcsolat létrehozása, a hiba törlődik.
Bell CCT Trouble	A szirénaáramkör nyitva van (PC4010 vagy PC 4702)
Fire Trouble	Hiba egy tűz típusú huroknál. Ha a panel elveszti a kapcsolatot egy bővítő modullal, az összes Tűz/Betörés típusú kimenet aktiválódik. A kimenet minden 10 másodpercben egyszer aktiválódik, addig, amíg le nem nyomnak egy billentyűt, vagy amíg a hiba meg nem szűnik.
2 Wire Smoke	Egy a PC4701-en lévő tűzzóna nyitott.
Ground Fault	Rövidzárbán van a föld pont (EGND) és a pozitív sarok, vagy egy nem föld pontú pont.
Waterflow	Egy a PC4701-en lévő „waterflow” típusú zóna nyitott.

Loss of Time	Nincs megfelelően beállítva az óra. A hiba a reset művelet után jön elő, és az óra beállítása után törlődik.
Module Com Fault	A panel elvesztette a kommunikációt egy modullal. Ellenőrizze, hogy a panelhez csatlakoztatott modulok jól vannak elhelyezve.
Combust Low Pwr	A modulok nem kapnak elegendő feszültséget a központtól. Ellenőrizze a Combust.
4204 Battery TBL	A PC4204-hez kötött akkumulátornak alacsony a töltöttségi szintje.
4204 AC TBL	A PC4204 modulnak nincsen hálózati feszültsége.
4204 AUX Trouble	A PC4204-en lévő AUX kimenet túlterhelt.
LINKS Trouble	Egy LINKS modulnak problémája van. A lehetséges hibák: AC, akkumulátor, tamper, hálózat.
DLS Fault TBL	A letöltési folyamat közben hiba történt.
Device Fault	Egy felügyelt WLS zóna nem jelentkezik be. Nyomja meg a csillagot a zóna azonosításához.
Device Low Battery	Egy WLS zónánál alacsony az akkumulátor töltöttségi szint. Nyomja meg a csillagot a zóna azonosításához.
Device Tamper	Egy WLS zónánál taper hiba van. Nyomja meg a csillagot a zóna azonosításához.
Automation Fault	Az Escort modul elvesztette a kapcsolatot az Auto Kimeneti Modullal.
4820 Battery Trouble	A PC4820-hoz kötött akkumulátornak alacsony a töltöttségi szintje.
4820 AC Trouble	A PC4820 modulnak nincsen hálózati feszültsége
4820 Lock Trouble	Az egyik záró eszközzel probléma van. Akkor fordul elő, ha a záró eszköz kimenete túlterhelt, vagy hibás.
4820 Aux Trouble	A PC4820-on lévő AUX kimenet túlterhelt.
4820 Rdr Pw TBL	A PC 4820 olvasókimenete túlterhelt, vagy az olvasónál lévő biztosíték kiment.
Smoke Low Sens	A WLS906 füstérzékelőnek alacsony az érzékelési szintje.
4164 Signal Tbl	A 4164-es modul nem képes fogadni egy WLS zóna jelét.
RF Jam Detect	A 4164-es modul nem képes fogadni egy WLS eszköz jelét.
4702 AC TBL	A PC4702 modulnak nincsen hálózati feszültsége
4702 Battery TBL	A PC4702 modulhoz kötött akkumulátornak alacsony a töltöttségi szintje.
Bells Silenced	A tűzjelzést elhalkították. A hiba csak reset művelet után törlődik.
Insp. Test Active	A rendszer éppen teszt módban van.
Printer Off-Line	A PC4400-hoz csatlakoztatott nyomtatóval kommunikációs hiba van.
PC 4400 Trouble	A DVAC vonal a felügyelet felül nincs jelen, vagy a DVAC kommunikációt megszakították.

16.5 Rendszer Hiba „Squawk” /System Fault Squawk/

Ha ez az opció engedélyezett, zóna tamper, zóna hiba vagy modul tamper esetén az összes betörés típusú sziréna 5 másodpercenként meg fog szólalni. Elhalkítani egy gomb megnyomásával lehet. Alapban nincs engedélyezve.

„A” MELLÉKLET: JELENTŐ KÓDOK

Megjegyzések a Contact ID-hez

A következőkben a Contact ID jelentő kódok láthatók. Az első digit automatikusan átmegy a felügyeletre. Az utolsó két digit hordozza a jel információit. Például, ha az 1-es zóna be/kilépési pont, akkor a riasztási jelentő kódot [34]-re kell programozni. A felügyelet a következőket veszi:

*BURG – Entry/Exit -1

Az 1-es a zóna riasztását jelöli.

Megjegyzések az SIA formátumhoz

Ha az SIA 1 Account # opciót engedélyezik, a rendszer azonosítójával együtt adatkommunikáció is történik. A vevőnél a vett jel így alakul:

N Ri01 /BA 001

N= Új esemény

Ri01= Partíció/Rész azonosító

BA= Betörés riasztás

001= 1-es zóna

Ref#	Reporting Code	Code Sent When...	Dialer Direction*	Contact ID	SIA Auto Rep Codes**
[00040300]	Zone Alarms	zone goes into alarm	A/R		see Appendix B *Zone Reporting Codes*
[00040301]	Zone Restorals	alarm condition has been restored	A/R		
[00040302]	Zone Trouble/Tamper	zone exhibits a trouble/tamper condition	A/R		
[00040303]	Zone Trouble/Tamper Rest.	trouble/tamper condition has cleared	A/R		
[00040304]	Zone Fault	zone exhibits a zone fault	A/R		
[00040305]	Zone Fault Rest.	zone fault condition has cleared	A/R		
[00040306]	[F] Key Alarm/Rest.	Keypad fire alarm (alarm and restore rep. codes sent together)	A/R	(1) 15	FA-000/FH-000
[00040306]	[A] Key Alarm/Rest.	Keypad auxiliary alarm (alarm and restore rep. codes sent together)	A/R	(1) AA	MA-000/MH-000
[00040306]	[P] Key Alarm/Rest.	Keypad panic alarm (alarm and restore rep. codes sent together)	A/R	(1) 2A	PA-000/PH-000
[00040307]	Duress Alarm	Duress code entered	A/R	(1) 21	HA-000
[00040307]	Opening After Alarm	partition disarmed with alarm in memory	A/R	(4) NONE	OR-000
[00040307]	Recent Closing	alarm occurs within two minutes of partition arming	A/R	(4) 59	CR-000
[00040307]	Cross Zone (Police Code) Alarm	two zones on the same partition go into alarm within the Police Code Time during any given armed period (incl. 24Hr zones)	A/R	(1) NONE	BV-000
[00040307]	Door Forced Alarm/Rest.	access control door forced open alarm event (PC4820 only)	A/R	(1) NONE	DF-ZZZ/DR-ZZZ
[00040307]	Door Open Too Long Alarm/Rest.	access control door open too long events (PC4820 only)	A/R	(1) NONE	DN-ZZZ/DH-ZZZ
[00040308]	General System Tamper/Rest.	enrolled module with tamper inputs has a tamper alarm	O	(1) 45	TA-000/TR-000
[00040308]	Keypad Lockout	max. number of incorrect access codes has been entered at a keypad	O	(4) 21	JA-000
[00040309]	2-wire Alarm/Rest.	2-wire smoke alarm (PC4701 only)	A/R	(1) 1A-17	FA-999/FH-999
[00040309]	Waterflow Alarm/Rest.	waterflow zone alarm (PC4701 only)	A/R	(1) 1A-17	SA-998/SH-998
[00040309]	2-wire Trouble/Rest.	2-wire smoke zone has a trouble (open) condition (PC4701 only)	A/R	(3) 73	FT-999/FJ-999
[00040309]	Waterflow Trouble/Rest.	waterflow zone has trouble (open) condition (PC4701 only)	A/R	(3) 73	ST-998/SJ-998
[00040309]	Fire Test Begin	fire inspector's test start & fire drill test begins	A/R	(6) A4	FF-000
[00040309]	Fire Test End	fire inspector's test end & fire drill test ends	A/R	(6) XX	FK-000
[00040309]	Fire Bypass/Unbypass	fire zone bypassed/unbypassed	A/R	(5) 71	FB-ZZZ/FU-ZZZ
[00040310]	Closings	partition armed (user 001-128 indicated)	O/C	(4) A2	CL-UUU

* A/R = alarms/restorals; O/C = openings/closings; O = other

** PPP = partition number; UUU = user number (user 1000=999); ZZZ = zone number

Ref#	Reporting Code	Code Sent When...	Dialer Direction*	Contact ID	SIA Auto Rep Code**
[00040311]	Closing 129-1000	user code # 129-1000 used to arm partition	O/C	(4) A2	CL-UUUU
[00040311]	Partial Closing	one or more zones intentionally bypassed when partition armed	O/C	(4) 56	CW-000
[00040311]	Automatic (Scheduled) Closing	auto arming according to schedule	O/C	(4) A3	CA-000
[00040311]	Auto Arm Cancellation	auto arm canceled	O/C	(4) A5	CE-000
[00040312]	Partition Closing	partition armed (partition number indicated)	O/C	(4) AA	CG-PPP
[00040313]	Openings	partition disarmed (user 001-128 indicated)	O/C	(4) A2	OP-UUUU
[00040314]	Opening 129-1000	user code # 129-1000 used to disarm partition	O/C	(4) A2	OP-UUUU
[00040314]	Special Opening	disarm with WLS909, Second Master code, keyswitch, downloading or guard code	O/C	(4) A2	OP-000
[00040314]	Automatic (Scheduled) Opening	auto disarming according to schedule	O/C	(4) A2	OA-000
[00040315]	Partition Opening	partition disarmed (partition number indicated)	O/C	(4) AA	OG-PPP
[00040316]	Battery Trouble/Rest.	PC4020 battery is low	O	(3) A2	YT-000/YR-000
[00040316]	AC Line Trouble/Rest.	AC power to control panel is disconnected or interrupted	O	(3) AA	AT-999/AR-999
[00040316]	Panel Bell Trouble/Rest.	open circuit detected across bell terminals	O	(3) 21	YA-999/YH-999
[00040316]	Panel Auxiliary Trouble/Rest.	aux voltage supply trouble	O	(3) AA	YP-999/YQ-999
[00040316]	Combus Trouble/Rest.	control panel loses communications with connected module(s) or has low power	O	(3) 33	UT-999/UJ-999
[00040316]	TLM Failure/Rest.	telephone line 1 monitoring trouble (sent via LINKS. Do not program if LINKS not used)	O	(3) 51	LT-001/LR-001
[00040316]	TLM Line2 Failure/Rest.	telephone line 2 monitoring trouble (sent via LINKS. Do not program if LINKS not used)	O	(3) 52	LT-002/LR-002
[00040316]	FTC Restoral	control panel has restored communications to central station (after TLM Fail)	O	(3) 54	YK-000
[00040316]	Buffer Near Full	printer not used or off-line for 450 events	O	None	JL-000
[00040316]	User System Test	[*]6 bell/communications test	O	(6) A1	RX-000
[00040316]	Periodic Test	periodic test transmission	O	(6) A2	RP-000
[00040316]	LINKS Test	LINKS test transmission	O	(6) A3	TX-000
[00040316]	Ground Fault/Rest.	EGND connection detects a ground fault	O	(3) 1A	JS-000/JR-000
[00040316]	DLS Lead In	DLS Call Back feature only: downloading session start	O	(4) 11	RB-000
[00040316]	DLS Lead Out	DLS Call Back feature only: downloading session complete	O	(4) 12	RS-000
[00040316]	Installer Lead In	installer code has been entered	O	(4) 58	LB-000
[00040316]	Installer Lead Out	installer's programming complete	O	(4) 58	LS-000
[00040316]	Closing Delinquency	programmed number of days for delinquency has expired without partition being armed	O		CD-000
[00040316]	Walk Test Enabled	walk test mode entered	O	(6) A7	TS-000
[00040316]	Walk Test Disabled	walk test complete	O	(6) A7	TE-000
[00040316]	General System Trouble/Rest.	indicates one or more of following: PC4204/4820/4702 AC, battery and Aux Supply troubles/rest., PC4400 troubles, automation fault, PC4164 RF jam	O	(3) 3A	YX-000
[00040316]	General Device Low Battery/Rest.	Wireless zones/pendants (WLS908) 009-128; handheld keypads (WLS910) wireless keys (WLS909)	O	(3) 84	XT/XR-ZZZ XT/XR-901-904 XT/XR-921-936
[00040316]	Gen Module Comm Fault/Rest.	control panel loses communications with connected module(s)	O	(3) 33	ET-000/ER-000

* A/R = alarms/restorals; O/C = openings/closings; O = other

** PPP = partition number; UUUU = user number (user 1000-9999); ZZZ = zone number

„B” MELLÉKLET: ZÓNA JELENTŐ KÓDOK

Zone Definition	Contact ID*			SIA Auto Rep Codes**		
	Zone Alm/Rest.	Zone Troub/Tam Alm/Rest.	Zone Fault/Rest.	Zone Alm/Rest.	Zone Troub/Tam Alm/Rest.	Zone Fault/Rest.
Standard Delay, Auxiliary Delay, Instant, Interior, Interior Delay, Interior Stay/Away, Delay Stay/Away	(1) AA-61	(3) 83	(3) 80/8A	BA-???/BH-???	TA-???/TR-???	UT-???/UJ-???
Standard Fire, Delayed Fire, Auto Verify Fire	(1) AA-61	(3) 73	(3) 73	FA-???/FR-???	FT-???/FJ-???	FT-???/FJ-???
Waterflow	(1) AA-61	(3) 73	(3) 73	SA-???/SH-???	ST-???/SJ-???	ST-???/SJ-???
Fire Supervisory	(2) AA-61	(3) 73	(3) 73	FS-???/FR-???	FT-???/FJ-???	FT-???/FJ-???
24Hr Supervisory	(3) AA-61	(3) 8A	(3) 8A	US-???/UR-???	US-???/UR-???	US-???/UR-???
24Hr Bell, 24Hr Bell/Buzzer, 24Hr Buzzer	(1) AA-61	(3) 83	(3) 8A	BA-???/BH-???	TA-???/TR-???	UT-???/UJ-???
24Hr Technical	(1) AA-61	(3) 83	(3) 8A	UA-???/UH-???	TA-???/TR-???	UT-???/UJ-???
24Hr Gas	(1) AA-61	(3) 83	(3) 8A	GA-???/GH-???	TA-???/TR-???	UT-???/UJ-???
24Hr Heat	(1) AA-61	(3) 83	(3) 8A	KA-???/KH-???	TA-???/TR-???	UT-???/UJ-???
24Hr Medical	(1) AA-61	(3) 83	(3) 8A	MA-???/MH-???	TA-???/TR-???	UT-???/UJ-???
24Hr Emergency	(1) AA-61	(3) 83	(3) 8A	QA-???/QH-???	TA-???/TR-???	UT-???/UJ-???
24Hr Water	(1) AA-61	(3) 83	(3) 8A	WA-???/WH-???	TA-???/TR-???	UT-???/UJ-???
24Hr Freeze	(1) AA-61	(3) 83	(3) 8A	ZA-???/ZH-???	TA-???/TR-???	UT-???/UJ-???
24Hr Holdup	(1) AA-61	(3) 83	(3) 8A	HA-???/HH-???	TA-???/TR-???	UT-???/UJ-???
24Hr Panic	(1) AA-61	(3) 83	(3) 8A	PA-???/PH-???	TA-???/TR-???	UT-???/UJ-???
Latching 24Hr	(1) AA-61	(3) 83	(3) 8A	BA-???/BH-???	TA-???/TR-???	UT-???/UJ-???
Momentary Arm, Maintained Arm	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Forced Answer	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
LINKS Answer	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

* If Contact ID is used, the above reporting codes are suggested.

** ??? = zones 001-128

Suggested Contact ID Event Codes (1) AA-61: The numbers in brackets are not programmable. The two-digit number following the brackets is the programmable reporting code.

Medical Alarms

- (1)AA Medical
- (1)A1 Pendant Transmitter
- (1)A2 Fail to Report In

Fire Alarms

- (1)1A Fire Alarm
- (1)11 Smoke
- (1)12 Combustion
- (1)13 Water Flow
- (1)14 Heat
- (1)15 Pull Station
- (1)16 Duct

- (1)17 Flame
- (1)18 Near Alarm

Panic Alarms

- (1)2A Panic
- (1)21 Duress
- (1)22 Silent
- (1)23 Audible

Burglar Alarms

- (1)3A Burglary
- (1)31 Perimeter
- (1)32 Interior
- (1)33 24 Hour

- (1)34 Entry / Exit
- (1)35 Day / Night
- (1)36 Outdoor
- (1)37 Tamper
- (1)38 Near Alarm

General Alarms

- (1)4A General Alarm**
- (1)43 Exp. module failure
- (1)44 Sensor tamper
- (1)45 Module Tamper

24 Hour Non-Burglary

- (1)5A 24 Hour non-Burg
- (1)51 Gas detected
- (1)52 Refrigeration
- (1)53 Loss of Heat
- (1)54 Water Leakage
- (1)55 Foil Break
- (1)56 Day Trouble
- (1)57 Low bottled Gas level
- (1)58 High Temp
- (1)59 Low Temp
- (1)61 Loss of Air Flow

„C” MELLÉKLET: ASCII KARAKTEREK

032	048	064	080	096	112	160	176	192	208	224	240
!	1	A	Q	a	Þ	#	À	ç	€		
033	049	065	081	097	113	161	177	193	209	225	241
"	2	B	R	b	Ë		Á	¸			
034	050	066	082	098	114	162	178	194	210	226	242
#	3	C	S	c			Â	¸			
035	051	067	083	099	115	163	179	195	211	227	243
\$	4	D	T	d	e		Ã	¸			
036	052	068	084	100	116	164	180	196	212	228	244
%	5	E	U	e	f		Ä	¸			
037	053	069	085	101	117	165	181	197	213	229	245
&	6	F	V	f	g		Å	¸			
038	054	070	086	102	118	166	182	198	214	230	246
'	7	G	W	g	h		Æ	¸			
039	055	071	087	103	119	167	183	199	215	231	247
(8	H	X	h	i		Ç	¸			
040	056	072	088	104	120	168	184	200	216	232	248
)	9	I	Y	i	j			¸			
041	057	073	089	105	121	169	185	201	217	233	249
*	:	J	Z	j	k			¸			
042	058	074	090	106	122	170	186	202	218	234	250
+	;	K	[k				¸			
043	059	075	091	107	123	171	187	203	219	235	251
,	<	L						¸			
044	060	076	092	108	124	172	188	204	220	236	252
-	=	M						¸			
045	061	077	093	109	125	173	189	205	221	237	253
.	>	N						¸			
046	062	078	094	110	126	174	190	206	222	238	254
/	?	O	_					¸			
047	063	079	095	111	127	175	191	207	223	239	255

Tartalomjegyzék

1. rész: Bemutató	3
1.1 A dobozon kívüli elemek	3
1.2 Műszaki jellemzők és tulajdonságok	3
2. rész: Telepítés és Huzalozás	4
2.1 A Rendszer megtervezése	4
2.2 A kapocsor leírása	4
2.3 Áramerősítők-Vezérlőpanel és Modulok	4
2.4 „Combus” működése és huzalozása	5
2.5 Zóna huzalozása	7
2.6 Speciális Zónahuzalozás	7
2.7 Programozható Kimenetek Huzalozása	8
2.8 AML Eszközök huzalozása	8
2.9 AUX és SAUX+ huzalozása	10
2.10 A Telefonvonal bekötése	10
2.11 A Szirénakimenet huzalozása	10
2.12 A Földpont bekötése (EGND)	11
2.13 A tápfeszültség (AC és Akkumulátor)	11
3. rész: Programozás	13
3.1 A programozás bemutatása	13
3.2 A programozás referencia (hivatkozás)számokkal	13
3.3 Decimális adatok programozása	14
3.4 Hexadecimális adatok programozása	14
3.5 Kapcsoló típusú programozási opciók	14
4. rész: Modul beléptetése	15
4.1 Billentyűzet és Modul beléptetése	15
4.2 A modulok törlése	16
4.3 A modul ellenőrzése	16
4.4 AML eszközök beléptetése	16
5. rész: Partíciók és Zónák	18
5.1 Zónafelügyelet	18
5.2 Particionálás	18
5.3 Zónák partícióhoz rendelése	19
5.4 Zónaprogramozás	20
6. rész: Billentyűzet	24
6.1 Partíció billentyűzet	24
6.2 Globális billentyűzet	24
6.3 Billentyűzet időzítése	24
6.4 Billentyűzet elsötétítése /Kypd Blnk/	25
6.5 Fire /tűz/, Auxiliary /segéd/ és Panic billentyűk	25
6.6 Billentyűzet Kizárása /Kypd Lockout/	25
6.7 Billentyűzet Tamper	26
6.8 Funkcióbillentyűk Programozása	26
7. rész: Üzembe Helyezői és Felhasználói Kódok	29
7.1 Üzembe Helyezői Kód /Installer Code/	29
7.2 Egyéb Hozzáférési Kódok /Other Acc. Code/	29
7.3 Ór Kód /Guard Code/	29
7.4 Hozzáférési Kód Opciók	30
7.5 Hozzáférési Szintek	31
8. rész: Élesítés és Hatástalanítás	32
8.1 Élesítés és Hatástalanítás Opciók	32
8.2 Automatikus Élesítés	32

9. rész: Belépési és Kilépési Késleltetés	33
9.1 Belépési és Kilépési Késleltetési Idő	33
9.2 Belépési és Kilépési Késleltetési Opciók	33
10. rész: A Rendszer Programozása	35
10.1 AC/DC Tápegység Opciók	35
10.2 Szirénaáramkör Felügyelete	35
10.3 Óra Opciók	35
10.4 Esemény Üzenetek	36
10.5 Riasztás Számláló /Swinger Shutdown/	37
10.6 Tamper	37
10.7 Telefonvonal Felügyelete	37
10.8 Teszt Átvitel	38
10.9 Átvitel Késleltetése	38
10.10 Kereszt Zóna Késleltetés /Cross Zone (Police Code) Alarm	39
11. rész: Programozható Kimenetek	40
11.1 A Panel Kimenetei	40
11.2 PGM Opciók	40
11.3 Kimenet Idők	44
12. rész: Kommunikáció	45
12.1 Telefonszámok	45
12.2 Azonosítószámok	45
12.3 Tárcsázási Tulajdonságok	46
12.4 Kommunikátor Opciók	46
12.5 Hívásirányítás	48
12.6 Kommunikációs Formátumok	48
12.7 Jelentő Kódok	49
13. rész: Letöltés	50
13.1 Letöltő Opciók	51
13.2 Periodikus Felhívás /Periodic Call-up/	51
13.3 PC-Link	51
14. rész: Esemény Napirend	52
14.1 Dátum Napirend /Date Schedule/	52
14.2 Kizárt Csoport /Holiday Groups/	53
14.3 Nyitás/Zárás Tiltása	53
14.4 Élesítés/Hatástalanítás Napirend /Arm/Disarm Schedules/	53
14.5 Napirend Szerinti AMS-220 / 220T Füstérzékelő Teszt	54
15. rész: LINKS Kommunikáció	55
15.1 LINKS1000 (Cellarendszerű kommunikáció)	55
15.2 LINKS2XXX (Nagy Hatótávolságú Rádió Kommunikátor)	55
16. rész: Diagnosztizálás	56
16.1 Általános Diagnosztika /General Diagnostics/	56
16.2 Visszaállítás Gyári Adatokra	56
16.3 Hardver Reset	56
16.4 Hibák Megtekintése	57
16.5 Rendszer Hiba „Squawk” /System Fault Squawk/	59

GARANCIA

A Digital Security Controls Ltd. a vásárlástól számított 12 hónapig garanciát nyújt mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítószolgálathoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem.

A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltevélezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít.

A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel.

A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért, idővesztéséért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért.

Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeres hajtja végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramköri rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.

A fordításból adódó esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.